PŮDORYS STÁVAJÍCÍ PROVOZNÍ BUDOVY +1,000m
M1:50



PŮDORYS STÁVAJÍCÍ PROVOZNÍ BUDOVY -0,200m
M1:50



ŘEZ G-G
M1:50



SPECIFIKACE PROSTUPŮ

OZNAČENÍ	POPIS	OSA	DN POTRUBÍ	TYP	POZNÁMKA
P01	VÝTLAK – MECH. PŘEDČIŠTĚNÍ	-0,450	100	ZAPRAVENÝ	2ks
P02	VÝTLAK – MECH. PŘEDČIŠTĚNÍ	Strop	100	ZAPRAVENÝ	2ks
P03	TLAKOVÁ KANALIZACE	Strop	80	ZAPRAVENÝ	
P04	ODTOK Z MECH. PŘEDČIŠTĚNÍ	1,490	150	ZAPRAVENÝ	
P05	ODTOK TLAKOVÁ KANALIZACE	1,725	65	ZAPRAVENÝ	
P06	DEN – OA	-1,350	250	VODOTĚSNÝ	
P07	DEN – OA – DN1	+0,245	200	VODOTĚSNÝ	
P08	OA – DN1	+0,215	200	VODOTĚSNÝ	
P09	OA – DEN – DN1	+0,245	200	VODOTĚSNÝ	
P10	DEN – DN2	+0,215	200	VODOTĚSNÝ	
P11	DN – KJ1	-3,50/-4,37	200	VODOTĚSNÝ	
P12	DN – KJ2	-3,50/4,37	200	VODOTĚSNÝ	
P13	ODTOK Z DN1	+0,480	200	VODOTĚSNÝ	
P14	ODTOK Z DN2	+0,000	200	VODOTĚSNÝ	
P15	ODTOK Z KALOJEMU	-1,050	200	VODOTĚSNÝ	
P16	NÁTOK NA Š7	-1,050	300	VODOTĚSNÝ	
P17	PLOVOUCÍ NEČISTOTY	+0,475	100	VODOTĚSNÝ	
P18	PLOVOUCÍ NEČISTOTY	+0,455	100	VODOTĚSNÝ	
P19	PLOVOUCÍ NEČISTOTY	+0,44	100	VODOTĚSNÝ	
P20	PLOVOUCÍ NEČISTOTY	+0,415	100	VODOTĚSNÝ	
P21	VRATNÝ KAL K1	+1,00	65	ZAPRAVENÝ	
P22	VRATNÝ KAL K1	+0,800	65	ZAPRAVENÝ	
P23	VRATNÝ KAL K2	+0,900	65	ZAPRAVENÝ	
P24	PŘEBYTEČNÝ KAL K1	+0,800	65	ZAPRAVENÝ	
P25	PŘEBYTEČNÝ KAL K2	+0,750	65	ZAPRAVENÝ	
P26	ODTAH KALU	+0,850	100	ZAPRAVENÝ	
P27	KALOVÁ VODA	+0,650	65	ZAPRAVENÝ	
P28	VÝTLAK – ČERPADLO M07	+0,85	65	ZAPRAVENÝ	
P29	VÝTLAK – ČERPADLO M06	+2,750	50	ZAPRAVENÝ	
P30	PROVOZNÍ VODA	+2,985	25	ZAPRAVENÝ	
P31	TLAKOVÝ VZDUCH	+1,000	100	ZAPRAVENÝ	
P32	POŽÁRNÍ POTRUBÍ	+0,900	100	ZAPRAVENÝ	
P33	POTRUBÍ TLAK. VZDUCHU	-1,000	125	ZAPRAVENÝ	2ks
P34	POTRUBÍ TLAK. VZDUCHU	-1,000	50	ZAPRAVENÝ	

LEGENDA ČÍSLOVÁNÍ POTRUBNÍCH VĚTVÍ

1-1.70-NO-65

- PRŮMĚR POTRUBÍ [mm]
- MATERIÁL POTRUBÍ
- ČÍSLO MÉDIA
- POŘADOVÉ ČÍSLO VĚTVE

LEGENDA MATERIÁLŮ

NO – NEREZOVÁ OCEL ČSN 17 240
OC – UHLÍKATÁ OCEL tř. 11
PVC – POLYVINYLCHLORID
PP – POLYPROPYLEN
PE – POLYETYLEN

Revize	Datum	Popis	Ved. projektant	Zodp. projektant	Kontroloval

Vypracoval	Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Kontroloval
Ing. Kolář	Ing. Kolář	Ing. Adamec	Ing. Rechtík

Hakov, Hakov, a.s., Hranice IV-Drahotuše provozovna Brno
a.s.
Jugoslávská 102, 613 00 Brno
tel.:545210345, fax:545210006, e-mail:brno@hakov.cz

Investor: VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.	Číslo zakázky: -/13
	Stupeň dokumentace: DPS
Akce: INTENZIFIKACE ČOV HORNÍ JELENÍ	Datum: 07/2013
	Formát: 840x420mm
	Název dig. souboru: D.2.01.dwg
PS: PS01 MECHANICKO BIOLOGICKÝ BLOK	Měřítko: 1:50
	Výtisk číslo:
Obsah: PŮDORYS STÁVAJÍCÍ PROVOZ. BUDOVY +1,0m a -0,2m, ŘEZ G-G	Číslo výkresu: D.2.01.7 / Revize: 0

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM Hakov, a.s. NESMÍ BÝT POUŽÍT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ Hakov, a.s.