PŮDORYS JÍMKY–NEREZOVÁ LÁVKA



PŮDORYS DNA JÍMKY



VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO DN300
OVLÁDACÍ TYČ



KOMPOZITNÍ ŽEBŘÍK



NEREZOVÉ STUPADLO SCKC

BETONOVÝ MEZIKUS



Připevnění betonového mezikusu na stěnu šachty pomocí voděodolného lepidla nebo PU–těsnící hmot

ZÁBRADLÍ



LÁVKA



TLUMÍCÍ STĚNA



ÚCHYT TRUBKY DN100 S KONCOVKOU



ŘEZ A–A



ŘEZ B–B



SYSTÉM ŘÍZENÍ
plovákové spínače MAC 3



BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA

LEGENDA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ:

1 čerpadla 1 a 2 (parametry v technické zprávě)
2 self–clean Φ 1500 mm
3 vodostavební beton C20/25–XA1–XF1 včetně vrchní bariérové stěrky
4 patkové koleno DN100
5 nerezová trubka DN100/3
6 zpětná klapka kulová DN100
7 šoupě přírubové krátké DN100 s ručním kolem
8 spojovací registr přírubový DN100 (svařený na místě)
9 T–kus přírubový DN100
10 nerez příruba DN100
11 vřetenové šoupátko DN300 včetně ovládací tyče
12 tlumící stěna
13 hadicová koncovka A 110 pro proplach
14 řetěz z korozivzdorné oceli Φ 6 mm, L=6,0 m
15 nerezové vodící tyče 48,3/3 mm
16 zvedací zařízení čerpadel
17 hydrantový poklop
18 pochozí lávka–nerez–s protiskluzovou úpravou
19 zábradlí–nerez
20 betonová zákrytová deska
21 manipulační otvor 1200x600
22 vstupní otvor 600x600
23 uzamykatelný poklop s pantem 1200x600
24 nerezové šachtové stupadlo s PE–HD povlakem (typ SCKC)
25 těsnící řetěz DN100

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	MULTIAQUA, s.r.o. multiaQua
Ing. Tomáš Klikar	Ing. Tomáš Klikar	Ing. Lubor Dítě	Veverkova 1343
Kraj: Pardubický	Obec: Starý Mateřov (k.ú. Starý Mateřov, k.ú. Popkovice)		500 02 PRAHEC, KRÁLOVÉ
Investor: VaK Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice			IČO: 60113111 TEL: +420 499 500 027 DIČ: CZ 60113111 FAX: +420 499 500 320

Napojení oblasti Třebosice – Starý Mateřov do kanalizace a ČOV Pardubice PS 01 Výměna strojní části ČS Starý Mateřov	Stupeň: DPS Datum: únor 2015 Zakázkové číslo: M14/037 Formát: 12 A4 Měřítko: 1:25 Číslo přílohy: D.2.01.b
Půdorys a řezy technologie ČS	

Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové