ŽELEZOBETON DN400

A) V KRAJSKÉ KOMUNIKACI III/32221 v ose jízdního pruhu



B) V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI typ D1–N–8/TDZ V dle TP170



C) VE ŠTĚRKOVÉM POVRCHU



ŽEBROVANÝ PP SN10 DN300

A) V ZEMĚDĚLSKÉM POZEMKU



Poznámka:

DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA. PŘI HLOUBCE VÝKOPU NAD 1,75 M
BUDE MIN. ŠÍŘKA VÝKOPU 900 mm.
ZŘÍZENÍ ZEMNÍ PLÁNĚ A VRSTVY ŠTĚRKODRTĚ S MODULEM PŘETVÁRNOSTI Edef,2=45 MPa RESP. 80 MPa
BUDE DOLOŽENO STATICKOU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU
ODFRÉZOVANÝ MATERIÁL BUDE ODVEZEN NA CESTMISTROVSTVÍ DO PARDUBIC–BEZ POPLATKU
SPÁRY BUDOU OŠETŘENY PRUŽNOU MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU
V PODÉLNÉM ULOŽENÍ V KOMUNIKACI III/32221 BUDOU LOŽNÉ VRSTVY OBNOVENY NA KRAJ KOMUNIKACE A 0,5 M NA DRUHOU STRANU VÝKOPU. JEDNÁ SE O ÚSEKY ST. 0,018–0,105 KM A 0,141–0,316 KM.
V MÍSTĚ PŘÍČNÉHO PŘECHODU ST. 0,141–0,146 KM BUDOU LOŽNÉ VRSTVY OBNOVENY S OBOUSTRANNÝM PŘESAHEM 0,5 M ZA HRANU VÝKOPU.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 DIČ: CZ 60113111 TEL. +420 498 500 227 FAX +420 498 500 320
Ing. Tomáš Klikar	Ing. Tomáš Klikar	Ing. Lubor Dítě	
Kraj: Pardubický	Obec: Starý Mateřov (k.ú. Starý Mateřov, k.ú. Popkovice)		
Investor: VaK Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice			
Napojení oblasti Třebosice – Starý Mateřov do kanalizace a ČOV Pardubice		Stupeň	DPS
		Datum	Gnor 2015
		Zakázkové číslo	M14/037
		Formát	4 A4
Vzorové uložení potrubí		Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.02.1.b.02

Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové