



BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY

B1 PRO ODBOČKY A,T – DN 150/150, 150/80, 150/50




B2 HYDRANTOVÁ KOLENA



POZNÁMKA :

BETONOVÉ BLOKY BUDOU PROVEDENY Z PROSTÉHO BETONU C 8/10

CELKEM 1,451 m³

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant:	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina		VK PROJEKT, spol. s r.o.	
			Teplého 2014, 530 02 Pardubice	
Obec: Pardubice			DIČ: CZ64826431	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.			tel.: 466 335 012	
PARDUBICE, PROPOJENÍ VODOVONÍCH ŘADŮ SVÍTKOV - ROSICE NAD LABEM IO 01 VODOVODNÍ ŘAD BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY			Druh dokumentace	DPS
			Datum	02/2015
			Číslo zakázky	531/2-07
			Počet formátů	1A4
			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:50	D.1.06