

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I

### podlimitní veřejná zakázka **„Dodávka elektrocentrál II.“**

zadavatel Veřejné zakázky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,**  
**Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631**

Veřejný zadavatel obdržel následující žádost o dodatečné informace:

#### **DOTAZ č. 1:**

„100% provozuschopnost při teplotách -20°+40°C“  
Je pro předehřev stroje/strojů uvažováno s dostupností sítě?

#### **DOTAZ č. 2:**

„zatopitelnost generátoru bez podvozku při chodu stroje“  
je u DA 400 kVA, který je bez podvozku, uvažováno se stacionárním, anebo přemístovatelným umístěním ? U stacionárního umístění mohu tuto vlastnost vyřešit zvýšeným betonovým soklem, budu-li DA chtít přemísťovat, bude muset být speciálně upraven rám.

u DA 160 a 20 kVA, které jsou na podvozku, je zatopitelnost min 80 cm definována „bez podvozku“, znamená to tedy, že u těchto DA bude zatopitelnost de facto do výšky podvozku + 80 cm , tedy podvozek bude zatopen celý, ale o zatopitelnosti podvozku se nehovoří. Znamená to, že s eventuálními škodami na podvozku vzniklými zatopením se počítá, anebo je třeba též vodotěsného provedení podvozku ?

#### **DOTAZ č. 3:**

u DA 400 kVA je úroveň akustického hluku stanovena pouze „na stroji“ (max. 98 dB), zatímco u DA 150 a 20 kVA ve vzdálenosti 7m (max 65 dB). Znamená to, že v této (standardní) vzdálenosti 7m úroveň hluku není definovaná, anebo pouze tento údaj omylem vypadl ? 98 dB „na stroji“ je hluk, který působí každý agregát bez kapoty, jestliže zadávám kapotu, pak také zpravidla i z důvodů odhlučnění, to však nedefinuji ?

**K výše uvedené žádosti, resp. jednotlivým otázkám, uvádí zadavatel následující:**

**K dotazu č. 1:**

*Ano pro přehřev chladicí kapaliny, lze počítat s dostupností sítě elektrického napětí.*

**K dotazu č. 2:**

*Všechny elektrocentrály poptávané na základě tohoto výběrového řízení požaduje zadavatel v mobilním resp. často přepravovaném provedení. Tomu musí být uzpůsobeno provedení celého rámu.*

*Zatopitelnost (80cm) se vztahuje pouze na elektrocentrálu, bez osazení na podvozku. Vodotěsnost podvozku není požadována.*

**K dotazu č. 3:**

*Provoz DA 400 kVA je uvažován vždy mimo obydlenou oblast, na rozdíl od ostatních DA. Úroveň hluku (LPA) u elektrocentrály 400kVA ve vzdálenosti 7m odpovídá max. 70 dB(A).*

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Mgr. Ladislav Baše, advokát