

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II

podlimitní veřejná zakázka
„Dodávka elektrocentrál II.“

zadavatel Veřejné zakázky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631**

Veřejný zadavatel obdržel následující žádost o dodatečné informace:

DOTAZ č. 1:

V technické specifikaci zařízení uvádíte požadavek : Zatopitelnost generátoru bez podvozku při chodu stroje minimálně do výšky 80 cm.?

Současně uvádíte rozměr stroje : výšku - bez podvozku

U stroje 400 kVA se jedná o rozdíl 1600 mm, U stroje 150 kVA se jedná o rozdíl 1300 mm, U stroje 20 kVA se jedná o rozdíl 400 mm.

Mám to chápat tak, že díly, které nelze zatopit (motor, generátor, elektrovýbava apod.) se musí vejít do rozměrů viz. výše?

DOTAZ č. 2:

Požadujete jako součást dodávky „svorkovnici včetně zásuvkového panelu“

Jakou výbavu zásuvkového panelu požadujete? V jaké soustavě má být zásuvkový panel řešený (TN-C nebo TN-S)?

K výše uvedené žádosti, resp. jednotlivým otázkám, uvádí zadavatel následující:

K dotazu č. 1:

Zatopitelnost u elektocentrály 20kVA (80cm) se vztahuje na elektrocentrálu, včetně osazení na podvozku. Vodotěsnost podvozku není požadována. U elektrocentrál 150kVA a 400kVA požaduje zadavatel zatopitelnost (80cm) při chodu stroje bez podvozku.

K dotazu č. 2:

Zadavatel požaduje provedení zásuvek TN-S.

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Mgr. Ladislav Baše, advokát