

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám III

podlimitní veřejná zakázka
„Dodávka elektrocentrál II.“

*zadavatel Veřejné zakázky: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631*

Veřejný zadavatel obdržel následující žádost o dodatečné informace:

DOTAZ č. 1:

V návaznosti na zadané požadované parametry a vysvětlení k dotazu č. 1, v dodatečné informaci k zadávacím podmínkám II bych se chtěl zeptat, zda dobře rozumím tomu, že pro generátor 150 kVA, který má být na podvozku, je požadována zatopitelnost 80 cm na samotnou elektrocentrálu ve chvíli, kdy je bez podvozku. To znamená, že elektrocentrála má být na podvozku jako náklad aby ji bylo možné složit, a ne jako součást podvozku (TP pro podvozek speciální s elektrocentrálou)? Pokud by měla být zatopitelnost vlastní elektrocentrály 150 kVA zajištěna na podvozku, ale 80 cm by se počítalo až od horní hrany podvozku, znamenalo by to zakázkový podvozek s vysoko položeným těžištěm, nehledě na to, že pak není reálný požadovaný rozměr výšky elektrocentrály, jak bylo již zmíněno v dotazu č. 1

DOTAZ č. 2:

Požadujete jako součást dodávky „svorkovnici včetně zásuvkového panelu“. Jakou výbavu zásuvkového panelu požadujete?

K výše uvedené žádosti, resp. jednotlivým otázkám, uvádí zadavatel následující:

K dotazu č. 1:

Rozměry elektrocentrály o výkonu 150kVA jsou počítány bez podvozku, což je i uvedeno v technické specifikaci výběrového řízení. Zatopitelnost je pak počítána do výšky 80 cm bez podvozku.

K dotazu č. 2:

U generátorů o výkonech 150kVA a 400kVA požaduje zadavatel následující zásuvky:

*1 x 32A 400V
1 x 63A 400V
1 x 125A 400V
1 x 16A 230V*

U generátoru o výkonu 20kVA požaduje zadavatel následující zásuvky:

*1 x 16A 230V
1 x 16A 400V
1 x 32A 400V*

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Mgr. Ladislav Baše, advokát