ŠACHTA Š0131609 řez A–A 1:50



předpoklad pažení Š0131609 řez A–A 1:50



ŠACHTA Š0131609 půdorys 1:50



předpoklad pažení Š0131609 půdorys 1:50



ŠACHTA Š0131611 řez A–A 1:50



předpoklad pažení Š0131611 řez A–A 1:50



ŠACHTA Š0131611 půdorys 1:50



předpoklad pažení Š0131611 půdorys 1:50



ŠACHTA Š0108208a řez A–A 1:50



předpoklad pažení Š0108208a řez A–A 1:50



ŠACHTA Š0108208a půdorys 1:50



předpoklad pažení Š0108208a půdorys 1:50



Stěny a dno monolitických částí šachet budou vyztuženy na vnější straně KARI sítí 100x100x8 mm. Krytí výztuže bude 50 mm, kotevní délka 300 mm.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola
Ing. Tomáš Klikar	Ing. Tomáš Klikar	Ing. Lubor Dítě
Kraj: Pardubický	Obec: Pardubice (k.ú. Pardubice)	

Investor: VaK Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

MULTIAQUA s.r.o. multiaQua
Vrbenského 1343
169 02 PRAHA 6 RAJSKÉ
IČO: 60131111 TEL: +420 448 000 287
DIČ: CZ 60131111 FAX: +420 448 000 320

Pardubice, ulice Sezemická – kanalizace km 0,000 – 0,454

Výkres šachty Š0131609, Š0131611 a Š0108208a

Stupeň	DPS
Datum	květen 2015
Zakázkové číslo	M15/090
Formát	7 A4
Měřítko: 1:50	Číslo přílohy D.1.01.1.b.05

Předložené dokumentace je autorským vlastnictvím firmy MultiAqua s.r.o., Hradec Králové