

SITUACE PROPOJOVACÍCH POTRUBÍ
ÚV MOKOŠÍN - 1 : 250



PŘELOŽKA KANALIZACE
PP UR2 DN 300 mm, dl. 15,0 m

PROVIZORNÍ PŘELOŽENÍ PO DOBU VÝSTAVBY
NOVÝCH NÁDRŽÍ - ZPĚTNÉ POLOŽENÍ
PE100 Ø 160 mm, dl. 20,0 m
SKRZ CHODBU POTRUBÍ LITINOVÉ
DN 150 - dl. 3,0 m

NOVÉ POTRUBÍ PE100 - Ø160 mm
PROPOJ USN ST. POTRUBÍ - dl. 55,0 m
POTRUBÍ BUDE PROCHÁZET KOLEKTOREM
VODOTĚSNÉ PROSTUPY
- 5x KOLENO 90° - Ø160
- 2xLEMOVÝ NÁKRUŽEK + OTOČNÁ PŘÍRUBA - Ø160
- PŘÍRUBOVÁ REDUKCE LT 150/300
- SPECIÁLNÍ ZAKUSOVACÍ PŘÍRUBA PRO LITINU DN 300

LEGENDA:
— PŘELOŽKA KANALIZACE
— PŘELOŽKY A NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ
— STÁVAJÍCÍ ROZVODNÉ ŘADY

PŘELOŽKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ
PVC Ø 225 mm, dl. 112,3 m
VČETNĚ KOLEN
- SPECIÁLNÍ ZAKUSOVACÍ PŘÍRUBA PRO PVC Ø225

NOVÉ POTRUBÍ LT - DN 400 mm
PROPOJ VDJ - USN - dl. 52,0 m
OSA DO VDJ 255,48 m.n.m.
DO OBJEKTU USN OSA 254,98m.n.m.
V DÉLCE 32 m HLOUBKA 3,3 m DNO VÝKOPU
POD NOVÝM OBJEKTEM POLOŽIT POTRUBÍ PŘED BETONÁŽÍ
2x PŘÍRUBOVÝ KUS, 3x KOLENO 90°

POZN.:
VEŠKERÉ PROPOJE A PŘELOŽKY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT
INVESTOREM A OVĚŘIT KOPANÝMY SONDAMI V AREÁLU ÚV MOKOŠÍN!

 Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střežině 1079, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. HERMAN	ZODP. PROJEKTANT ING. HERMAN	PROJEKTANT KADLEC	Kontroloval ING. HERMAN
INVESTOR VAK PARDUBICE, a. s.	OBJEDNATEL VAK PARDUBICE, a. s.		FORMÁT 6 A4
KRAJ PARDUBICKÝ	OBEČ MOKOŠÍN		DATUM 12/16
			STUPEŇ DPS
			Č. ZAK. 00616 - 360
AKCE ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VODY PRO SKUPINOVÝ VODOVOD PŘELOUČ SO 02 - PROPOJOVACÍ POTRUBÍ	PŘÍLOHA SITUACE PROPOJOVACÍCH POTRUBÍ		ARCH. Č 00616
			MĚŘITKO 1 : 250
			ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2.1
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			