

# TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE

Českobratrská 88, 535 01 Přelouč, tel. 466672527

IKKO Hradec Králové s.r.o.

K rukám p. Jaromíry Grohové

Pražská 850

500 04 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne  
J. Grohová / 15.3.2012

Vyřizuje  
Šilhavý - 603544601

V Přelouči  
20. 3. 2012

Věc : Vyjádření z hlediska existence inženýrských sítí k akci:

## Splašková kanalizace Škudly a Lhota pod Přeloučí

Vracíme Vám potvrzenou situaci pro územní rozhodnutí a vydání stavebního povolení výše uvedené akce. V příloze zasíláme potvrzený zakres z pasportu podzemního a nadzemního vedení kabelového rozvodu sítě veřejného osvětlení (dále jen „VO“) uvedené zájmové lokality. Při realizaci prací zřejmě **dojde** k souběhu a křížení projektované trasy kanalizace, **především na území obce Lhota pod Přeloučí**, se stávajícím rozvodem nn sítě VO v majetku města Přelouče, jehož jsme pověřeni správou a údržbou. O vyjádření k dešťové kanalizaci žádáte majitele – Město Přelouč – odbor správy majetku a infrastruktury. Tyto podklady nemáme k dispozici.

K realizaci stavby nemáme připomínek při respektování podzemního kabelového rozvodu sítě a stožárů VO, včetně ochranného pásma a dodržení níže uvedených podmínek.

Zodpovědné osoby, které se budou podílet na přípravě a realizaci akce, jsou povinny učinit následující opatření :

- **před zahájením** stavebních prací nás formou objednávky požádat o přesné **vytyčení** trasy podzemního vedení VO a oznámit termín zahájení výkopových prací (p. Danielka - tel.: 733534322)
- v místě předpokládaného kontaktu **ověřit** přesnou polohu kabelového vedení ručně kopanými **sondami**
- v případě kolize zemních prací s podzemním, či nadzemním zařízením v naší správě (stožáry VO, rozvaděče apod.) zajistit demontáž, odborné zajištění rozvodů a opětovnou montáž zařízení. Každý zásah do stávajícího zařízení konzultovat se zástupcem TS (p. Danielka)
- **před záhozem** příp. obnaženého a ochráněného zařízení přizvat ke **kontrolě a protokolárnímu předání** zástupce TS (p. Danielka)
- **zásyp** obnaženého kabelového vedení provést pískem vrstvou tl. 20 cm a uložit plastovou **výstražnou fólii**
- **konečné povrchové úpravy** předat zástupci TS ve smyslu podmínek stanovených ve stavebním povolení, resp. v rozhodnutí o zvláštním užívání pozemku ve vlastnictví města Přelouče.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců ode dne vydání a to jen pro dokumentaci potvrzenou správcem zařízení a pro území v ní vyznačené. Vyjádření zařadte do všech paré projektu.

Přílohy: dle textu

Karel Šilhavý  
ředitel



TECHNICKÉ SLUŽBY  
MĚSTA PŘELOUČE  
Českobratrská 88  
535 01 PŘELOUČ  
IČO: 69170754

z toho STOKA L délka 590,0 m  
 STOKA L1 délka 65,0 m  
 STOKA L2 délka 70,0 m  
 STOKA L3 délka 305,0 m  
 STOKA L3-1 délka 145,0 m  
 STOKA L3-2 délka 65,0 m  
 STOKA L4 délka 90,0 m  
 STOKA L5 délka 100,0 m  
 STOKA L6 délka 65,0 m

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY LHOTA pod Přeloučí  
 části vedené po veřejných komunikacích délka celkem 450,0 m

LEGENDA:

NÁVRH:

- — — — — SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE DN 250 mm
- — — — — NAVRŽENÝ KANALIZAČNÍ VÝTLAK
- — — — — NAVRŽENÉ ELEKTRO KABELY

STÁVAJÍCÍ STAV:


- — — — — VODOVOD
- — — — — ZÁSOBNÍ ŘAD - VODOVOD
- — — — — PLYNOVOD
- — — — — VRCHNÍ VEDENÍ A KABELY ELEKTRO
- — — — — VRCHNÍ VEDENÍ VVN
- — — — — KABELY NN-VO
- — — — — SDĚLOVACÍ KABELY

20. 3. 2012

TECHNICKÉ SLUŽBY  
 MĚSTA PŘELOUČE

Českoobrátská 88  
 535 01 PŘELOUČ  
 IČO: 69170754

Platí s vyjádřením  
 ze dne 20. 3. 2012

|   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| <b>IKKO Hradec Králové, s.r.o.</b><br>Pražská 850, 500 04 Hradec Králové<br>tel. 495 217 150, tel. + fax 495 407 520<br>e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz |   |  |           |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  | ING. BOHUSLAV KOUBA                       | STUPEŇ:   | DUR       |
| KONTRLOVAL:   | ING. BOHUSLAV KOUBA                       | DATUM:  | 2/2012    |
| VYPRACOVAL:   | IVA KOUBOVÁ                               | Č. ZAKÁZKY:   | 32012     |
| INVESTOR:   | MĚSTO PŘELOUČ, MASARYKOV NÁM. 25, PŘELOUČ | MĚŘÍTKO:  | 1 : 2 880 |
| AKCE:   | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ŠKUDLY A LHOTA p. P. | FORMÁT:   | 6 x A4    |
| OBJEKT :  |   | Č. VÝKRESU:   | Č. PARÉ:  |
| VÝKRES:   | CELKOVÁ SITUACE STAVBY                    | D 01  |           |