



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

34P2200057
13-04-2021

Č. j.: OŽP/VOD/35184/21/St
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Vyřizuje: Ing. Markéta Horáčková Strnadová
Telefon: 466 859 215
E-mail: marketa.strnadova@mmp.cz



SO0BX01P3GIZ

Datum: 12.04.2021

Společné vyjádření odboru životního prostředí k projektové dokumentaci pro ohlášení udržovacích prací:

„Pardubice, ul. Sjezdová - kanalizace“

Místo stavby: k.ú. Popkovice, p.p.č. 338/5, 338/6, 338/7, 260/6, 342/1

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace je výměna stávajícího kanalizačního potrubí jednotné kanalizace v ulici Sjezdová v Pardubicích o celkové délce 351 m. Stávající kanalizační řad je v nevyhovujícím stavu, proto je nutná výměna stávajícího potrubí.

Jedná se o výměnu kanalizačního potrubí z betonu DN 200 v délce 65 m a DN 400 v délce 279 m, dále z PVC DN 300 v délce 7 m. Betonové a plastové potrubí bude nahrazeno kameninovým DN 300 v délce 105 m (Š6- Š9) a DN 400 v délce 246 m (Š1- Š6).

V místě stávajících kanalizačních přípojek budou osazeny odbočovací tvarovky a dále bude provedena výměna potrubí kanalizačních přípojek v délce do max. 2 m, potrubím z kameniny v profilu o velikosti dle rozměrů stávajících přípojek.

Oddělení odpadů a ovzduší:

Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nemáme k předložené projektové dokumentaci připomínek. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Před zahájením stavebních prací musí mít zhotovitel stavby zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst.2 písm.c)).

Z hlediska ochrany ovzduší není třeba závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Ing. Monika Löfelmannová

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), se záměr nedotkne zájmů ochrany přírody, jejich zvláště chráněných částí, ani zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ani prvků územního systému ekologické stability, podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., je stavba možná.

Informace pro stavebníka:

1. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy musí být provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
2. v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les věc konzultujte na příslušném úřadě městského obvodu Pardubice,
3. na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemůže realizace stavby (více než 30 m od nejbližšího lesa, oddělená zahradami) mít významný negativní vliv na lesní pozemky a porosty na nich rostoucí, proto souhlasíme bez nutnosti stanovit další podmínky stavby.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb., je stavba možná.

Ing. František Meduna

Oddělení vodního hospodářství:

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák. č. 254/2001 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je výše uvedená stavba možná za těchto podmínek:

1. Na výše uvedenou akci bude podána žádost o ohlášení udržovacích prací společně s projektovou dokumentací ověřenou autorizovaným projektantem – vodohospodářem.

Ing. Markéta Horáčková Strnadová

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

„otisk úředního razítka“

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	894765003
Odesílatel			
Název	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ukzbx4z	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	13.4.2021 09:55:47
		Doručeno	13.4.2021 12:08:47
Obecné informace			
Věc	Společné vyjádření		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MmP 35184/2021		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Pce_Popkovice_Sjezdova_kan_ohlaseni.pdf			168 kb

