




Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>MULTIAQUA S.R.O. multiaQua</div> <div>VEVERKOVA 1343</div> <div>500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 227</div> <div>DIČ: CZ 60113111</div>	
Jiří Myslík, DiS.	Leona Šaldová	Ing.Lubor Dítě		
				
Kraj: Pardubický	Obec: Pardubice			
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Pardubice, ul. Sjezdová– kanalizace			Stupeň	ohlášení stavby
			Datum	březen 2021
			Zakázkové číslo	M 21/007
			Formát	A4
Průvodní zpráva			Měřítko:	Číslo přílohy:
			—	A.

A. Průvodní zpráva

Dokumentace pro ohlášení stavby

Pardubice, ul. Sjezdová- kanalizace

Obsah:

- A.1 Identifikační údaje
- A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení
- A.3 Seznam vstupních podkladů

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: **Pardubice, ul. Sjezdová- kanalizace**

b) místo stavby: Pardubice (okres Pardubice)

Katastrální území Popkovice:

338/5, 338/7, 338/6, 260/6, 342/1

c) předmět dokumentace:

Jedná se o výměnu stávajícího kanalizačního potrubí jednotné kanalizace v ulici Sjezdová v Pardubicích o celkové délce 351 m. Stávající kanalizační řad je v nevyhovujícím stavu, proto je nutná výměna stávajícího potrubí.

Jedná se o výměnu kanalizačního potrubí z betonu DN 200 v délce 65 m a DN 400 v délce 279 m, dále z PVC DN 300 v délce 7 m. Betonové a plastové potrubí bude nahrazeno kameninovým DN 300 v délce 105 m (Š6- Š9) a DN 400 v délce 246 m (Š1- Š6).

V místě stávajících kanalizačních přípojek budou osazeny odbočovací tvarovky a dále bude provedena výměna potrubí kanalizačních přípojek v délce do max. 2 m, potrubím z kameniny v profilu o velikosti dle rozměrů stávajících přípojek.

A.1.2 Údaje o žadateli:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

IČ: 60108631

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

- a) firma **Multiaqua s. r. o.**
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
IČ: 60113111
- b) hl. projektant **Jiří Myslík, DiS.**
autorizovaný technik,
obor stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, specializace stavby zdravotně technické,
č. 060226

c) projektanti jednotlivých částí – nevyskytují se

A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty ani technologická zařízení.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Podklady pro zpracování dokumentace byly:

- Podrobný průzkum zájmového území a pořízení fotodokumentace (březen 2021)
- Jednání s investorem akce a budoucím provozovatelem kanalizace
- Vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí
- Údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků (www.cuzk.cz)
- Digitální katastrální mapa (zaměření z technické mapy)