



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

17. 02. 2010

Naše značka: ŠI/10/v,k/202
Vyřizuje: Šlaisová
Datum: 7.9.2010

Multiaqua spol. s r.o.
Ing. Petra Bauerová
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové



Věc: Skupinový vodovod Holice – vyjádření k existenci stávajících sítí

V příloze Vám zasíláme situace s orientačním zákresem stávajících sítí.

K realizaci akce máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací požádejte provozní středisko Holice a dále středisko vodovodů a středisko kanalizací Pardubice o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
 2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně bude omezeno a dohodne se způsob provedení.
 3. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
 4. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
 5. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena.
- Další připomínky nemáme.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí ÚTPČ

Na vědomí: VAK Pce – p. Kouřil, Ing. Štorek

Telefon
466798411

Fax
466304643

Bankovní spojení
17699313/0300

IČO
60108631

DIC
CZ60108631

společnost vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B., vložka 999



