





Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	MULTIAQUA S.R.O.  VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 227 DIČ: CZ 60113111	
Jiří Myslík, DiS. 	Leona Šaldová 	Ing. Lubor Dítě 		
Kraj: Pardubický	Obec: Pardubice			
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Pardubice, ul. Bulharská – kanalizace			Stupeň	ohlášení stavby
			Datum	březen 2022
			Zakázkové číslo	M 22/007
			Formát	A4
Průvodní zpráva			Měřítko:	Číslo přílohy:
			–	A.
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				

A. Průvodní zpráva

Dokumentace pro ohlášení stavby

Pardubice, ul. Bulharská – kanalizace

Obsah:

- A.1 Identifikační údaje
- A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení
- A.3 Seznam vstupních podkladů

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: **Pardubice, ul. Bulharská – kanalizace**

b) místo stavby: Pardubice (okres Pardubice)
Katastrální území Pardubice:
2740/4, 2740/7, 2740/6

c) předmět dokumentace:

Jedná se o opravu stávající jednotné kanalizace v úseku mezi Š1 a Š2 a výměnu potrubí kanalizace v úseku mezi Š2 a Š3 v ulici Bulharská v Pardubicích o celkové délce 50,0 m. Stávající kanalizační řad je v nevyhovujícím stavu, proto je nutná oprava a výměna potrubí.

V úseku mezi Š1 a Š2 bude provedena bezvýkopová oprava kanalizace. Navržena je zde k provedení technologie KAWO. Výstelka bude provedena v délce **25 m**. Bude se jednat o vejčité potrubí DN 600/900 dl. 25 m.

Úsek potrubí od Š2 do Š3 bude proveden v otevřeném výkopu. Jedná se o výměnu kanalizačního potrubí z betonu DN 600/900 v délce 25,0 m. Betonové potrubí bude nahrazeno sklolaminátovým DN 800 v délce 25,0 m.

Účel a funkce stávající jednotné kanalizace zůstane zachován dle původního stavu. Provedením prací dojde k zajištění jednak těsnosti potrubí, dále pak k jeho statickému zajištění.

A.1.2 Údaje o žadateli: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

Teplého 2014
530 02 Pardubice
IČ: 60108631

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) firma **Multiaqua s. r. o.**

Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
IČ: 60113111

b) hl. projektant **Jiří Myslík, DiS.**

autorizovaný technik,
obor stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, specializace stavby zdravotně technické,
č. 060226

c) projektanti jednotlivých částí – nevyskytují se

A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty ani technologická zařízení.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Podklady pro zpracování dokumentace byly:

- Podrobný průzkum zájmového území a pořízení fotodokumentace (únor 2022)
- Jednání s investorem akce a budoucím provozovatelem kanalizace
- Vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí
- Údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků (www.cuzk.cz)
- Digitální katastrální mapa (zaměření z technické mapy)