



VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2021 / 000646 / 1

(2021 / 000646 / 1)

Vaše žádost:

Ze dne: 23.7.2021

MULTIAQUA spol. s r.o.
Valéria Vargová
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: +420 315 701 666

Email: Sukova@mero.cz

Kralupy nad Vltavou, 26.7.2021

Vyjádření k akci

Pardubice, ul. Přerovská - vodovod na poz. p. č. 1177/3, 1195/4, 1061/1, 751/3, 1195/5, 1190/6, 1206 v k. ú. Svítkov -
společné řízení.

Na základě Vaší žádosti ze dne 23.7.2021 Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sděluje Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:
DOK (dálkový optický kabel), produktovod DN 200Pro informaci uvádíme, že MERO ČR, a.s., je majitelem dálkovodu DN 200, který má v současné době v pronájmu spol. ČEPRO,
a.s., a provozuje ho jako produktovod.MERO jako majitel zařízení souhlasí se stanoviskem spol. ČEPRO jako provozovatelem zařízení a požaduje dodržení podmínek
uvedených v tomto vyjádření a podmínek uvedených v dílčím vyjádření spol. ČEPRO, čj.: S1-2/10277/21, ze dne 22.7.2021, které
je nedílnou součástí tohoto vyjádření.Současně si dovoluujeme upozornit, že se v zájmové oblasti vyskytuje telekomunikační síť spol. Vodafone Czech Republic a.s.,
náměstí Junkových 2, Praha 5, tel: 271 171 111, vyžádejte si také jejich vyjádření na
adrese: www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

Platnost tohoto Vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

Příloha: Vyjádření spol. Čepro a.s., čj. S1-2/10277/21

S pozdravem

Ing. Přemysl Kuchař
vedoucí technické podpory a integrity

Kopie:

Čepro, a.s. - p. Šidlák

MERO ČR, a.s.

Veltruská 748 2
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, sp.zn. B 2334

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Držitel certifikátů ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018



Multiaqua s.r.o.
Valéria Vargová
Veverkova 1343
50002 Hradec Králové

Naše č.j. S1-2/10277/21

Vyřizuje: Bohumil Šidlák, technik, tel. 606637778, email.: bohumil.sidlak@ceproas.cz
Ve Šlapanově dne 22.7.2021

Věc: : „Pardubice, ul. Přerovská - vodovod“ na poz. p.č. 1177/3, 1195/4, 1061/1, 751/3, 1195/5, 1190/6, 1206 v k.ú. Světkov

Zájmové území akce: „Pardubice, ul. Přerovská - vodovod“ se kříží a je v souběhu s produktovodem Čepro, a.s.

Produktovod je ocelové potrubí v hloubce od 0,8 m až 1,5 m. Produktovod je katodově chráněn proti korozi.

Stavba se nachází v ochranném pásmu produktovodu, které je v šíři 300m na všechny strany od půdorysu potrubí.

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

V místě křížení jiných sítí s naším zařízením musí být splněny podmínky ČSN 650204:

- bezpečnostní vzdálenost při křížení min. 0,5m
- musí být provedeno pod úhlem větší než 60°
- křížení požadujeme provést otevřeným výkopem, a to v délce 4m na obě strany od produktovodu
- musí být účinně chráněno proti mechanickému poškození do vzdálenosti nejméně 3 m od místa křížení na obě strany – nové zařízení uloženo v chrániče

Pro souběh produktovodu s vodovodem požadujeme dodržet min. vzdálenost 10 m od našeho potrubí.

Každá stavba v ochranném pásmu produktovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i provozu byly zajištěny bezpečný a spolehlivý provoz produktovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na produktovod a obráceně.

Před zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení našich zařízení a o vstup do ochranného pásma.

ČEPRO, a. s.
Dělnická 213/12,
Holešovice
170 00 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
E-mail:
ceproas@ceproas.cz
http://www.ceproas.cz

Zapsáno v Obchodním rejstříku
ve vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531




S výše uvedenou stavbou souhlasíme, pokud budou dodrženy podmínky uvedené v tomto dopise.

Ke kolaudaci stavby požadujeme dodat detaily geodetického zaměření stavby v digitální (DWG.) a písemné formě, a to v šíři ochranného pásma produktovodu.

Tento dopis včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel uvedený v záhlaví.

S pozdravem

Křepinský Jiří
Vedoucí technolog DII
ČEPRO, a.s. Šlapanov



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č. p. 213, 170 04 Praha 7
Sládečnické produktovody, Dálkovod II
532 51 Šlapanov
02 IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531

