

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací

Vyřizuje/linka

Pardubice

KHSPA 13203/2021/HOK-Pce Ing.Paráková/466531936

14.07.2021

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111, zastupující stavebníka, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 601 08 631, doručené dne 9.7.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci: „Pardubice, ul. Přerovská - vodovod“.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné povolení na akci: „Pardubice, ul. Přerovská - vodovod“

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

1/ nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2/ před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řádu. Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace (dále jen „PD“), kterou zpracovala paní Ing. Tereza Hatková, Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111; datum zpracování duben 2021, řeší rekonstrukci (výměnu) stávajícího vodovodního potrubí umístěného v ul. Přerovská a Kostnická v Pardubicích. Stavba se nachází mezi areálem Parama, a.s. a železničním koridorem převážně pod stávající komunikací a chodníkem. V rámci stavby dojde k výměně celkem 431,0 m

vodovodního potrubí; stávající litinový vodovod DN 150 bude nahrazen novým potrubím z PE 100 RC2 160x14,6 mm ve stejné dimenzi. Trasa výměny začíná napojením na stávající vodovodní potrubí v ul. Přerovská na p.p.č. 1177/3 v k.ú. Svítkov a vede až po křižovatku „Na Špici“ ve Svítkově. Součástí navržených prací nejsou žádná technická nebo technologická zařízení.

Podmínky uvedené ve výroku jsou stanoveny v souladu s § 3 odst. 2, § 5 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody a § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.



Bronislava Pozděňová
Ing. Bronislava Pozděňová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	928693813
Odesílatel			
Název	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 53003 Pardubice, CZ		
ID schránky	23wai86	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	16.7.2021 09:11:19
		Doručeno	16.7.2021 10:29:56
Obecné informace			
Věc	ZS k PD Pardubice, ulice Přerovská, vodovod		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KHSPA 13203/2021/HOK-Pce		
Naše sp.zn.	S-KHSPA 13203/2021/2		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do v.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Pardubice_ul._Prerovska_-_vodovod.pdf			355 kb

