



**Pardubice**

Magistrát města Pardubic  
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/Vod/29989/21/No  
Sp.zn. MmP 28945/2021  
Počet listů:1  
Vyřizuje: Alena Nováková  
Telefon: 466 859 153  
E-mail: alena.novakova@mmp.cz

Multiaqua s.r.o.  
Veverkova 1343  
500 02 Hradec Králové



S00BX01OSZT7

Datum: 22.03.2021

## Sdělení k ohlášení

Dne 17.3.2021 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu v zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice, podali **ohlášení** na stavbu:

**„Pardubice, ul. Kolonie, Svítkov – vodovod“**

k.ú.: **Svítkov**  
p.p.č.: 653/45, 653/46, 699/1

### Rozsah stavby:

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního řadu (litina DN 100) v ul. Kolonie. Výměna bude provedena z plastového potrubí PE 100 SDR 11 d110 v celkové délce 294 m. Trasa vodovodu začíná napojením na stávající vodovod u čp. 346. Trasa je vedena přes křižovatku ul. Motoristů, Kolonie a Sportovců, dále pokračuje do ulice Kolonie v místní komunikaci. Vodovod bude napojen na stávající vodovod u čp. 1336. Na trase vodovodního řadu bude přepojeno celkem 24 ks stávajících vodovodních přípojek (z PE 100 SDR11 d32) v celkové délce 22,6 m

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kterou zpracovala společnost Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové, IČO 601 13 111 pod zakázkovým číslem M21/003 v únoru 2021. Projektovou dokumentaci ověřil Jiří Myslík, DiS, ČKAIT 0602269.

Vodovodní přípojky nejsou vodním dílem

### Realizace: 2021

K Vašemu ohlášení sdělujeme, že k předložené PD a realizaci **nemáme námitek**.

**Investor předloží zdejšímu vodoprávnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby.**

**Ing. Miroslav Míča**  
vedoucí odboru

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC  
odbor životního prostředí  
oddělení vodního hospodářství  
Štrossova ulice 44  
530 21 Pardubice

„otisk úředního razítka“