

Věc: Vyjádření k PD na akci: „Vodovod Holice, ulice Žižkova a Jiráskova“.

TS Holice, jako správce VO nemá námitek k předložené PD.

Před zahájením stavby provedeme na Vaši žádost vytyčení vedení VO přímo na místě.

Při výkopových pracích je nutno postupovat tak, aby nebyl odhalen a narušen základ stožáru VO. Jelikož výkop bude v blízkosti základu, hrozí pád stožáru do výkopu.

V případě jakéhokoli poškození vedení nás neprodleně informujte.

V příloze posíláme zákres vedení VO a stožáru.

Dobrovolský Ondřej, ředitel org.



**TECHNICKÉ SLUŽBY HOLICE**

Vysokomýtská 635

534 01 HOLICE

tel.: 466 920 637 • [www.tsholice.cz](http://www.tsholice.cz)

IČ: 78044501 DIČ: CZ78044501

Holice, 1.2.2021

Petr Starý, technik VO

TS Holice, 601 390 701

