



1000-staničení
stavba I/36 PARDUBICE, DUBINA - POČAPELSKÉ CHALUPY
I. ETAPA - OK SPOJIL

SO 1
VODOVOD
LT DN400
DÉLKA 398,0 m

SO 1
VODOVOD
LT DN400
DÉLKA 398,0 m

LEGENDA OBJEKTŮ

- OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
- SO 102 ÚPRAVY SILNICE I/36, ÚSEK OK SPOJIL - OBCHVAT SEZEMICE
 - SO 110 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA SPOJIL
 - SO 120 ÚPRAVY SILNICE III/2982

----- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU STAVBY

POZNÁMKA:

- VŠECHNY TVAROVKY A ARMATURY MUSÍ BÝT URČENY KE STYKU S PITNOU VODOU.
- ARMATURY A TVAROVKY BUDOU PŘEDEM ODSOUHLASENY, MUSÍ SPLŇOVAT TECHNICKÉ STANDARDY PROVOZOVATELE.
- NAD POTRUBÍM BUDE UMÍSTĚN SIGNALIZAČNÍ VODIČ CY 6mm² (A TO I V CHRÁNIČCE), VODIČ BUDE PEVNĚ UCHYCEN NA VRCHNÍ ČÁSTI POTRUBÍ.
- U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ BUDOU POUŽITY NEREZOVÉ ŠROUBY A MATKY.

VYTYČOVACÍ BODY		
PROPOJENÍ	X	Y
0,000	-1119709.0826	-533197.6432
0,040	-1119705.4793	-533199.1231
VODOVOD	X	Y
V-01	-1119641.0978	-533202.7997
HP-DN80 = 0,0820	-1119631.6241	-533198.3637
V-02	-1119628.0861	-533196.7071
V-03	-1119272.6176	-533207.6930
V-04	-1119271.0897	-533184.5795
V-05	-1119270.0060	-533184.6273
V-06	-1119268.2504	-533184.6717
V-07	-1119265.9095	-533184.7309

LEGENDA:

NAVRŽENÉ INVESTICE:

- VODOVOD
- VODOVODNÍ POTRUBÍ V CHÁNIČCE
- UZÁVĚR NA VODOVODNÍM ŘADU
- UMÍSTĚNÍ TRASÍRKY = OZNAČNÍK
- NOVĚ POLOŽENÝ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ INVESTICE:

- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- VODOVOD STÁVAJÍCÍ
- SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
POZNÁMKY:
Před započítáním prací bude provedeno vytyčení, označení a řádné - adekvátní zajištění stávajících inženýrských sítí a rozvodů technické infrastruktury, a to dle platné legislativy tak, aby nemohlo dojít zejména ke škodám na majetku a zdraví osob a byla zajištěna bezpečnost. Během prací budou respektována práva dotčených vlastníků, správců a provozovatelů prvků dopravní a technické infrastruktury.
Při realizaci stavby budou respektovány přípojky inženýrských sítí a dopravní přípojení sousedních nemovitostí.

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODPPROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, Rosice 538 34 info@plp-projektstav.cz	Ing. Luboš Laksar, DiS. tel: 775 131 435	Ing. Jan Falta

INVESTOR Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
PROFESE inženýrský objekt

PARDUBICE, SPOJIL - VODOVOD DN400

SO 1 - VODOVOD DN400

SITUACE



FORMÁT	5xA4
DATUM	09/2023
STUPEŇ	DPS
Č. ZAKÁZKY	
MĚŘÍTKO	1:500
Č. VÝKRESU	D.1