

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Lubor Dítě	Ing. Jiří Svoboda	Jiří Myslík, DiS.		
				
Kraj: Pardubický	Obec: Pardubice - k. ú. Pardubice		MULTIAQUA s.r.o. IČO: 60113111 DIČ: CZ60113111	Veverkova 1343/1 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice			Stupeň	ohlášení stavby
Pardubice, nám. Čs.legií - - bezvýkopová oprava kanalizace Dokumentace ohlášení stavby			Datum	listopad 2023
			Zakázkové číslo	M23/053
Průvodní zpráva			Formát	1 x A4
			Měřítko:	Číslo přílohy: - A

A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby

Pardubice, nám. Čs. legií - bezvýkopová oprava kanalizace

Obsah :

- A.1 Identifikační údaje
- A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení
- A.3 Seznam vstupních podkladů

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: **Pardubice, nám. Čs. legií – bezvýkopová oprava kanalizace**

b) místo stavby: Pardubice, náměstí Čs. legií (kraj Pardubický)

Katastrální území Pardubice:

2088/38, 2084/3, 2085/18

c) předmět dokumentace:

Předmětem dokumentace je provedení bezvýkopové opravy úseku stávající kanalizace ve správě VAK Pardubice a. s. Jedná se o úsek stávající jednotné stoky vedoucí od ulice Štefánikova po ulici náměstí Čs. legií až po ulici Havlíčkova.

Navržena je zde k provedení vnitřní výstelka kanalizace z inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou. Pro provedení výstelky bude potřeba v místě jedné šachty provést dočasnou jámu. Dále bude tato jáma sloužit pro odstranění stávající šachty, která má neprůlezný rozměr a bude nahrazena novou šachtou. Po vložení výstelky a po osazení nové šachty bude jáma zasypána a povrch bude uveden do původního stavu.

Výstelka bude provedena v celkové délce **135,9 m**. V celé délce 135,9 m se jedná o vejčitý profil potrubí **DN 600/900**.

Účel a funkce stávající jednotné kanalizace zůstane zachován dle původního stavu. Provedením prací dojde k zajištění jednak těsnosti potrubí, dále pak k jeho statickému zajištění.

A.1.2 Údaje o žadateli:

Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

IČ: 60108631

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) firma

Multiaqua s. r. o.

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové
IČ:60113111

b) hl. projektant

Ing. Lubor Dítě

Autorizovaný inženýr pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství
č. autorizace 0602230

c) projektanti jednotlivých částí – Ing. Jiří Svoboda

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není dále členěna na stavební objekty, technologická zařízení se zde nevyskytují.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Vstupním podkladem pro dokumentaci byl požadavek investora na rozsah návrhu. Ten vzešel z dříve provedené kamerové prohlídky tohoto úseku potrubí.

Provedený kamerový průzkum byl z října roku 2023 a byl předán projektantovi. Z tohoto průzkumu vyplývá potřeba provedení výstelky tohoto úseku potrubí. Dále z něho vyplývá, že je ještě možné tuto výstelku provést (nedošlo ještě k tak závažnému poškození tohoto potrubí, aby provádění výstelky bylo znemožněno).

Dále byla podkladem katastrální mapa získaná v elektronické podobě.

Údaje o poloze stávajících inženýrských sítí v dotčeném území byly získány od správců těchto sítí. Polohy těchto sítí byly vloženy do situace stavby a respektovány. Jedná se však o orientační zákresy polohy těchto sítí – před stavbou je nutné zajistit vytyčení těchto sítí od jednotlivých správců.

Podkladem pro zpracování dokumentace byla dále digitální technická mapa města Pardubic.