


BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY

B
15

PRO ŠOUPÁTKA DN 80, 100, 150, 200, 300



POZNÁMKA:


- OPĚRNÉ PLOCHY BET. BLOKŮ BETONOVAT DO ROSTLÉ ZEMINY

- U POTRUBÍ Z PVC VLOŽIT MEZI BLOK A POTRUBÍ LEPENKU

BETON C12/15

OZNAČENÍ BLOKU		POČET KUSŮ		OBJEM BETONU m ³	
		NA JEDEN BLOK		CELKEM	
B15	2	0,010	0,020		
CELKEM			0,020		

BETONOVÉ BLOKY:

 Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Sítězině 1079, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz				
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY				
HLAVNÍ ING. PRO ING. KNIŽÁK <i>R. Štěl</i>	ZODP. PROJEKT, ING. KNIŽÁK <i>R. Štěl</i>	PROJEKTANT PEKÁČ <i>P. K.</i>	KONTROLOVAL ING. FOREJTEK <i>F. Forejtek</i>	
INVESTOR VAK PARDUBICE, a.s.	OBJEDNATEL VAK PARDUBICE, a.s.	FORMÁT 2 A4 DATUM 11/1/2022 STUPEŇ JPD Č. ZAK. 09220 - 330 ARCH. Č. 09220		
KRAJ PARDUBICKÝ	OBEC HORNÍ ROVENĚ	AKCE <div style="text-align: center;"> HORNÍ ROVENĚ VODOVOD </div> SO 02 - REDUKČNÍ A VODOMĚRNÁ ŠACHTA RŠ1		
PŘÍLOHA		ČÍSLO PŘÍLOHY <div style="text-align: center;"> D.1.2 - 07 </div>		
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM				