

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí

MULTIAQUA s. r. o.  
Valéria Vargová  
Veverkova 1343/1  
500 02 Hradec Králové

Váš dopis značky/ ze dne  
29.ledna 2024

Naše značka  
24047/IO

Vyřizuje  
Kristýna Kubánková  
466 260 861  
[kubankova@smp-pce.cz](mailto:kubankova@smp-pce.cz)

V Pardubicích dne  
6. února 2024

**Věc: Pardubice, ul. Chrudimská- bezvýkopová oprava kanalizace**

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení (dále jen VO a SSZ) v majetku a správě SmP a.s. podle stavu k 5.2.2024.

**Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:**

- 1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stávajících objektů (záchr. systém, TKO ap).
- 2) **Před zahájením prací požádá investor o vytyčení kabelových tras VO divizi VO SmP a.s.** (tel. 466 260 854, mail: [svaton@smp-pce.cz](mailto:svaton@smp-pce.cz)) a budou dohodnuty podmínky postupu prací.
- 3) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy. Všechny výkopy v blízkosti sítí a stožárů VO budou provedeny ručně.
- 4) Při provádění prací musí být kabelové vedení a stožáry VO zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- 5) V místě souběhu inženýrských sítí je nutné dodržet ochranné pásmo kabelového vedení VO od ostatních inženýrských sítí, jinak bude kabelové vedení VO uloženo do chráničky KOPOFLEX pr. 110 mm v úsecích po 5 m s mezerou mezi jednotlivými úseky 0,2 m.
- 6) Případné startovací jámy protlaků budou před záhozem zkontrolovány zástupcem divize VO SmP a.s. a vlastní protlaky budou minimálně 1 m od trasy rozvodu VO. U stožárů VO provádět zemní práce tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení jejich statiky. Zemní kabelové vedení bude vzdáleno min. 0,6 m od stožárů VO.
- 7) V případném místě křížení inženýrských sítí bude kabel. vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF prům. 110 mm) a kabelové vedení VO bude uloženo nad navrženou inž. sítí. V případě kolize se stávající trasou VO bude kabelová trasa VO odkopána a přeložena, v případě poškození bude vyměněna celá trasa mezi jednotlivými stožáry VO).
- 8) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s. (jedná se o odpojení a připojení řešené části VO).
- 9) Na kabelovém vedení a 1 m od stožárů VO nebude uskladněn stavební materiál ani zde nebude umístěno zařízení staveniště a kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby
- 10) Soubor VO bude po dobu stavby nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a údržby.
- 11) Stávající soubor veřejného osvětlení bude zachován funkční, po celou dobu stavby bude zajištěno řádné osvětlení komunikace. Pokud to nebude možné, je to nutné oznámit SmP a.s. a získat souhlas MmP – odboru dopravy.
- 12) **Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. (na tel: 466 260 584, e- mail: [svaton@smp-pce.cz](mailto:svaton@smp-pce.cz)) kontrolu stávajících kabelových tras VO (před záhozem - min. 2 prac. dny předem).**

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice – Bílé předměstí

13) Dojde - li k poškození zařízení VO stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.

14) Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.

Vyjádření je vydáno pro stavební řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pro povolení a provedení stavby.

Příloha: situace se zákresem VO.

Kristýna Kubánková  
Investiční oddělení  
Služby města Pardubic a.s.

Kristýna  
Kubánková

Digitálně podepsal  
Kristýna Kubánková  
Datum: 2024.02.06  
08:10:59 +01'00'