

Jako vlastníci pozemku 616/1 v k. ú. Přelouč souhlasíme s provedením bezvýkopové metody kanalizační stoky ve správně VAK Pardubice a.s. na tomto pozemku dle zákresu této situace.

Krausová Romana  
Kraus Václav  
Pardubická 638  
53501 Přelouč

V(e) dne 30.1.24

podpis: [signature]

#### LEGENDA:

- katastrální hranice pozemků
- katastrální hranice budov
- vnitřní kresby pozemků
- XXX/X čísla pozemkových parcel
- XXX/X čísla stavebních prací
- XXX/X dotčený pozemek stavbou

#### předmět návrhu stavby:





jednotná kanalizace VAK Pardubice a.s. – bezvýkopová oprava

#### stávající sítě:

- vodovod LT 150, VAK Pardubice a.s.
- jednotná splašková kanalizace, VAK Pardubice a.s.
- NTL plynovod, GasNet, s.r.o.
- STL plynovod, Gasnet s.r.o.
- silový kabel NN podzemní ČEZ Distribuce a. s.
- silový kabel VN podzemní ČEZ Distribuce a. s.
- silový kabel VN nadzemní ČEZ Distribuce a. s.
- podzemní optické vedení Telco Infrastruktura, s.r.o.
- sítě s NN, elektropřípojky CETIN, a.s.
- zaměřené a kótované, vnitřní STP CETIN, a.s.
- STP nezaměřená plocha CETIN, a.s.
- kabel veřejného osvětlení Technické služby města Přelouče

#### POZNÁMKA

Pro sanaci kanalizace byla navržena bezvýkopová inverzní metoda. Jedná se o filcovou výstelku sycenou polyesterovou pryskyřicí, která je do kanalizace zaváděna inverzně pomocí hydrostatického tlaku vody, následně se výstelka vytvrdí horkou vodou. Zatahování výstelky proběhne ve 3 krocích. Ze šachty Š1 do Š2, z Š4 do Š2 a z Š4 do Š7. Součástí návrhu je i sanace stávajících šachet (Š1–Š8). U šachty Š8 dojde k vyfrézování stávajícího asfaltového povrchu a osazení poklopu do výšky komunikace.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Lubor Dítě	Ing. Pavel Čihák	Jiří Myslík, DiS.		
				
Kraj: Pardubický	Obec: Přelouč - k. ú. Přelouč		MULTIAQUA s.r.o. IČO: 60113111 DIČ: CZ60113111	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice			Veverkova 1343/1 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	
Přelouč, ul. Pardubická a Veverkova — kanalizace Dokumentace ohlášení stavby			Stupeň	ohlášení stavby
			Datum	leden 2024
			Zakázkové číslo	M23/061
			Formát	2 x A4
Koordinační situační výkres			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:500	C.3
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				