

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje  
se sídlem v Pardubicích**

34292301305  
14-03-2024  
10

Multiaqua s.r.o.  
Veverkova 1343  
500 02 Hradec Králové

***Naše číslo jednací***

Sp.zn.KHSPA 5083/2024  
Č.j. KHSPA 5866/2024/HOK-Pce

***Vyřizuje/linka***

Ing.Paráková/466531936

***Pardubice***

11. 3.2024

**Projektová dokumentace - Sdělení k ohlášení prací na akci: „Sezemice, Tyršovo nám.,  
Odlehčení z OK 2A“**

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) obdržela dne 28.2.2024 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Sezemice, Tyršovo nám., Odlehčení z OK 2A“. Žádost předkládá společnost Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zastupující na základě plné moci investora stavby, Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice.

Předmětem projektové dokumentace je výměna stávajícího nevyhovujícího betonového potrubí odlehčovací stoky z BET DN 600. Stávající potrubí DN 600 bude nahrazeno novým potrubím z materiálu PP DN 500 SN 12 v celkové délce 37,9 m. Nově bude osazena prefabrikovaná šachta a uliční vpust'. Vyústění stoky bude do původního místa v tělese mostu do Mlýnského potoka. V rámci této akce nejsou navržena žádná technická nebo technologická zařízení.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví konstatuje KHS, že předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví

KHS tedy není v tomto případě dotčeným orgánem státní správy a stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, proto nevydává.

Ing. Bronislava Pozděnová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1328693872
Odesílatel			
Název	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice, CZ		
ID schránky	23wai86	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	13.3.2024 08:30:54
		Doručeno	13.3.2024 09:23:18
Obecné informace			
Věc	Sezemice - Tyršovo nám., Odlehčovací stoka (VAK Pardubice)		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KHSPA 05866/2024/HOK-Pce		
Naše sp.zn.	S-KHSPA 05083/2024/2		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla přečtena (na portále nebo akcí ESS)		
Přílohy			
Sezemice_Tyrsovo_nam._Odhlceni_z_OK_2A_VAK_Pardubice_.pdf			180 kb