



BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY

B1-1 ks PRO ODBOČKY A,T – DN 150/100, 100/100, 100/80




B2-1 ks HYDRANTOVÁ KOLENA



POZNÁMKA :

BETONOVÉ BLOKY BUDOU PROVEDENY Z PROSTÉHO BETONU C 12/15

CELKEM 0,3 m³

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant:	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina		VK PROJEKT, spol. s r.o.	
			Teplého 2014, 530 02 Pardubice	
Obec: Pardubice			DIČ: CZ64826431	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.			tel.: 466 335 012	
			e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
PARDUBICE, UL. BARTOLOMĚJSKÁ - VODOVOD IO 01 VODOVOD UL. BARTOLOMĚJSKÁ BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY			Druh dokumentace	DOS+DPS
			Datum	07/2020
			Číslo zakázky	813-20
			Počet formátů	1A4
			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:50	D.1.07