



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát34PD2301001
15-01-2024

Č. j. KRPE-3305-2/ČJ-2024-170606

Pardubice 15. ledna 2024
Počet stran: 2MULTIAQUA S.R.O.
VEVERKOVA 1343
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ**Vyjádření DI k projektové dokumentaci pro stavební povolení**
K č. j. 3410/23/054

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1, zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti ze dne 9. ledna 2024 seznámil s předloženou projektovou dokumentací.

Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Čeperka, ul. Nedbalova – vodovod“. Předmětem stavby je výměna stávajícího vodovodního potrubí, které je v nevyhovujícím stavu. V rámci tohoto stavebního objektu je navrženo celkem 47,4 m nového vodovodního řadu, 25,0 m přepojení vodovodních přípojek. Výměna je navržena z plastového potrubí PE 100 SDR 11 d90 – 47,4 m. V rámci přepojení přípojek je počítáno s celkem 25,0 m potrubí z PE 100 SDR 11 d32.

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „Čeperka, ul. Nedbalova – vodovod“ k vydání stavebního povolení. Na základě předložených podkladů lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto vyjádření smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.

Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

Rožkova 2757
530 02 Pardubice

Zpracoval:
por. Ing. Václav Vaněk
tel: 974 566 258

npor. Ing. Miroslav Vápeník
vedoucí dopravního inspektorátu
z r. por. Ing. Václav Vaněk
podepsáno elektronicky

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1299708502
Odesílatel			
Název	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ndihp32	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	15.1.2024 08:51:49
		Doručeno	15.1.2024 08:57:39
Obecné informace			
Věc	Projektová dokumentace - Multiaqua, Čeperka, Nedbalova - vodovod		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KRPE-3305-2/ČJ-2024-170606		
Naše sp.zn.	KRPE-3305/ČJ-2024-170606		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.	3410/23/054		
K rukám	Valéria Vargová		
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla přečtena (na portále nebo akcí ESS)		
Přílohy			
Vyjádření DI k projektové dokumentaci pro stavební povolení_sig.pdf		356 kb	

