

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Naše číslo jednací
Sp.zn. S-KHSPA 12922/2024
Č.j. KHSPA 13934/2024/HOK-Pce

Vyřizuje/linka
Ing.Paráková/466531936

Pardubice
24.06.2024

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111, zastupující stavebníka, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 601 08 631, doručené dne 24.5.2024, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 S., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci: „**Dražkovice - vodovod**“.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné povolení na akci: „**Dražkovice - vodovod**“

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

1/ nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2/ před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řádu. Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

Odůvodnění:

Dne 24.5.2024 byla na KHS doručena žádost společnosti Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111, zastupující dle doložené plné moci investora stavby, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 601 08 631, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) pro společné povolení na akci: „**Dražkovice - vodovod**“.

Předložená projektová dokumentace (dále jen „PD“), kterou zpracoval pan Ing. Pavel Čihák, Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111; datum zpracování únor 2024, řeší výměnu stávajícího vodovodního potrubí LT 100 a přepojení stávajících vodovodních přípojek pod místní asfaltovou komunikací a přilehlým chodníkem od RD č.p. 148 až k RD č.p. 174 v k.ú. Dražkovice. V rámci tohoto stavebního objektu je navrženo celkem 293,75 m nového vodovodního řadu, z čehož je 287,25 m z potrubí PE 100 RC SDR11 d110 typ 2 a 6,5 m z potrubí PE 100 RC SDR11 d90 typ 2. Současně je navrženo přepojení 17 ks vodovodních přípojek PE 100 d32 v celkové délce 74,7 m. Nová trasa vodovodu je navržena oproti původní trase v celé délce v místní komunikaci.

Podmínky uvedené ve výroku jsou stanoveny v souladu s § 3 odst. 2, § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody a § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

Ing. Bronislava Pozděňová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 1378082132	
Odesílatel			
Název	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice, CZ		
ID schránky	23wai86	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	26.6.2024 15:25:54
		Doručeno	27.6.2024 07:31:14
Obecné informace			
Věc	Dražkovice - Vodovod (VAK Pce)		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KHSPA 13934/2024/HOK-Pce		
Naše sp.zn.	S-KHSPA 12922/2024/2		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Drazkovice_-_vodovod_VAK_Pce_.pdf			189 kb

