

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací

KHSPA 17156/2021/HOK-Pce

Vyřizuje/linka

Ing.Paráková/466531936

Pardubice

14.09.2021

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zastupující stavebníka, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 601 08 631, doručené dne 9.9.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci pro společné řízení na akci: „**Vodovod Rokytno**“.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné řízení na akci: „**Vodovod Rokytno**“

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

1/ nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2/ před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vyměněných vodovodních řadů. Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace (dále jen „PD“), kterou zpracovala Leona Špaldová, Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111; datum zpracování srpen 2021, řeší výměnu stávajícího vodovodního potrubí v obci Rokytno z důvodu zvětšení kapacity potrubí. Účel a funkce vodovodu zůstanou zachovány dle původního stavu. V rámci této akce je navržena výměna celkem 1963,0 m vodovodního řadu. Původní vodovod z PVC d110 a d160 bude nahrazen potrubím PE 100 SDR 11 d160 a d31.

Řad A: trasa výměny vodovodu je od p.p.č. 152/2 až k p.p.č. 1516/56 v k.ú. Rokytno v celkové délce 696,0 m. Nově bude umístěno vodovodní potrubí z PE 100 RC SDR 11 d315.

Řad B: jedná se o úsek od p.p.č. 642/49 až k p.p.č. 904/76 v k.ú. Rokytno v celkové délce 427,0 m. Nově bude umístěno vodovodní potrubí z PE 100 RC SDR 11 d315.

Řad C: jedná se o úsek od p.p.č. 818 až k č.p. 37 v obci Rokytno v celkové délce 237,0 m. Nově bude umístěno vodovodní potrubí z PE 100 RC SDR 11 d315. Na trase vodovodního řadu dojde k přepojení 3 ks stávajících vodovodních přípojek.

Řad D: jedná se o úsek výměny potrubí od č.p. 45 až k č.p. 192 v obci Rokytno v celkové délce 603,0 m. Nově bude umístěno vodovodní potrubí z PE 100 RC SDR 11 d160. Na trase vodovodního řadu dojde k přepojení celkem 26 ks stávajících vodovodních přípojek.

Podmínky uvedené ve výroku jsou stanoveny v souladu s § 3 odst. 2, § 5 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody a § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

Ing. Bronislava Pozděňová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 947472854	
Odesílatel			
Název	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 53003 Pardubice, CZ		
ID schránky	23wai86	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	15.9.2021 10:18:47
		Doručeno	15.9.2021 10:42:23
Obecné informace			
Věc	ZS k PD - Vodovod Rokytno		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KHSPA 17156/2021/HOK-Pce		
Naše sp.zn.	S-KHSPA 17156/2021/2		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Rokytno_-_Vodovod_DUR_DSR.pdf		397 kb	

