



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

84PD2100702

08-10

8

Č. j.: OŽP/VOD/103117/21/No

Sp.zn. 94669

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Vyřizuje: alena.novakova@mmp.cz

Telefon: 466 859 215

E-mail: alena.novakova@mmp.cz

Multiaqua s.r.o.

Veverkova 1343

50002 Hradec Králové



S00BX01RUGY2

Datum: 4.10.2021

**Společné vyjádření odboru životního prostředí k projektové dokumentaci pro vydání stavebního
povolení stavby:
„Vodovod Rokytno“**

Místo stavby: k.ú. Bohumileč, Rokytno

Pozemková parcela: 152/2, 147/1, 500 (Bohumileč)

630/12, 569, 631/1, 567/2, 630/4, 631/2, 570/1, 630/15, 597, 598/4, 598/1, 625/1, 642/4, 1516/56 řad A –
Rokytno

642/49, 1516/67, 1139/14, 1516/78, 1516/150, 1516/194, 1516/64, 1516/221, 727/1, 904/76 řad B
Rokytno

818, 1204, 863/2, 864/2, 864/1, 864/6, 96/1, 1123/45 řad C Rokytno

818, 1204, 863/2, 864/2, 864/15, 864/1, 864/6, 96/1, 1123/45 řad D Rokytno

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Popis stavby: jedná se o výměnu stávajícího vodovodu z důvodu nedostatečné kapacity včetně přepojení
přípojek. Z důvodu výstavby dojde ke kácení dřevin na p.p.č. 598/1, 625/1 a 625/3. Bude vykácen pruh
vzrostlých stromů v šířce 3 m v ochranném pásmu vodovodu.

Celkem bude vyměněno 1963,0 m vodovodního řadu. Původní vodovodní řad z PVC d110 a d160 bude
nahrazen vodovodem PE100 SDR11 d160 a d315

Oddělení odpadů a ovzduší:

Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nemáme
k předložené projektové dokumentaci připomínek. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno
nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.
Upozornění pro stavebníka:

1. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst.2
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
2. Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů
do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst.2 písm.c)).
3. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude
původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
4. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů
odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.

5. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
6. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.

Z hlediska ochrany ovzduší není třeba závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Ing. Monika Löfelmannová

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), se záměr nedotkne zájmů ochrany přírody, jejich zvláště chráněných částí, ani zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ani prvků územního systému ekologické stability, podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., je stavba možná.

Informace pro stavebníka:

1. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy musí být provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
2. v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les věc konzultujte na příslušném obecním úřadě,
3. na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.,
4. v případě nalezení pobytočných znaků zvláště chráněných živočichů a volně žijících ptáků je nutné záměr konzultovat s věcně a místně příslušným správním orgánem dle zákona č. 114/1992 Sb.

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dále jen lesní zákon), stavba vyžaduje, vzhledem k jejímu umístění v ochranném pásmu lesa a na lese, závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 lesního zákona.

Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), je realizace navrhované akce možná. Záměr nevyžaduje vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně ZPF, a to za předpokladu, že pozemky s ochranou ZPF, dotčené výstavbou, budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu.

Ing. František Meduna

Oddělení vodního hospodářství:

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák. č. 254/2001 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je výše uvedená stavba možná za těchto podmínek:

1. Pro zřízení výše uvedené stavby musí být podána podle ustanovení § 94j a § 94l zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu žádost o vydání společného územního a stavebního povolení.
2. K žádosti o případné společné povolení k vodním dílům je třeba doložit souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou v souladu s ust. § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Projektová dokumentace musí být zpracována osobou, která má k projektování vodních děl oprávnění (způsobilost dle zvláštních předpisů).

Alena Nováková

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení

„otisk úředního razítka“

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 955099790	
Odesílatel			
Název	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ukzbx4z	Typ schránky	OVN
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	8.10.2021 07:38:38
		Doručeno	8.10.2021 07:52:09
Obecné informace			
Věc	společné vyjádření OŽP - vodovod Rokytno		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MmP 103117/2021		
Naše sp.zn.	SZ_MMP 94669/2021		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou:	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Vodovod_vymena.pdf			169 kb

