



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/Vod/50632/24/No
Sp.zn. MmP 45676/2024
Počet listů:1
Vyřizuje: Alena Nováková
Telefon: 466 859 153
E-mail: alena.novakova@mmp.cz

Multiaqua, s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové



S00BX02DOJXV

Datum: 10.4.2024

Sdělení k ohlášení

Dne 28.3.2024 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu v zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice, podali **ohlášení** na stavbu:

„Pardubice, ul. K Polabinám– bezvýkopová oprava kanalizace

Identifikátor kraje	CZ053
Název kraje	Pardubický
Identifikátor okresu	CZ0532
Název okresu	Pardubice
Identifikátor obce	555134
Název obce	Pardubice
Identifikátor katastrálního území	717657
Název katastrálního území	Pardubice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st.10634/1, p.p.č.238/3,1718/21, 1718/28, 1718/31, 1718/29, 2787/3, 1718/43, 1718/1, 3902/1,3903/7, 222/3, 2605/56, 1718/33, 1718/26, st.9857

Geodetické souřadnice stavby (S-JTSK)

začátek X = 1 060 618,40 Y = 648 038,40

konec X = 1 060 997,45 Y = 647 981,64

Rozsah stavby:

Jedná se o opravu kanalizačního potrubí bezvýkopovou metodou vložení výstelky. Bude provedena výstelka potrubí DN 800/1200 (výstelka tl. 19 mm) v délce **385, 00 m**.

Revizní šachta Š1, Š2 bude provedena sanace zednickým způsobem s výměnou poklopu za DN 600 s třídou zatížení D400.

V místě šachty Š3 bude provedena jáma, ze které bude provedena výstelka potrubí (šachta bude rozebrána, po provedení výstelky dojde k obnově šachty osazením nových skruží), po provedení výstelky bude provedeno zvětšení otvoru do stropu monolitické stávající šachty na min. průměr 1500, následně bude provedena dobetonávka pro napojení nových skruží. Z šachty Š3 bude proveden úsek 2 a úsek 3.

Šachta Š4, Š5 bude provedena sanace zednickým způsobem s výměnou poklopu za DN 600 s třídou zatížení D400.

Šachta Š5 – nová. Prostor pro vybudování nové revizní šachty bude využit pro vložení výstelky, následně bude zbudována nová šachta DN 1000 s poklopem DN 600 a třídou zatížení D400.

Šachta Š6=Š2b komora – bude provedena výměna poklopu DN 600 s třídou zatížení D400
Šachta Š1b – bez úprav

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kterou zpracovala společnost Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 2 Hradec Králové IČO 60113111 v únoru 2024.

Projektovou dokumentaci ověřila Ing. Tereza Hatková, ČKAIT 0602231.

Realizace: duben 2024 – prosinec 2025

K Vašemu ohlášení sdělujeme, že k předložené PD a realizaci **nemáme námitek**.

Po dokončení realizace stavebník vloží geodetické zaměření skutečného provedení do Technické mapy města Pardubic

Investor předloží zdejšímu vodoprávnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby.

Magistrát města Pardubic

Odbor životního prostředí

Oddělení vodního hospodářství

Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

„otisk úředního razítka“