



Dne: 11. 10. 2024

Vaše
značka: 0

Naše
značka: RSD-360909/2024-3

Vyřizuje: Čížková Lenka
tel.: +420954914519
e-mail: lenka.cizkova@rsd.cz

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343/1
50002
Hradec Králové

Holice, Zborovská, Pardubická - vodovod - vyjádření ŘSD ke stavebnímu záměru

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen „ŘSD“) obdrželo žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu "Holice, Zborovská, Pardubická – vodovod".

Předmětem této dokumentace je výměna stávajícího vodovodního řadu v Holicích v ulicích Zborovská a Pardubická včetně připojení vodovodních přípojek. Stávající staré litinové potrubí DN80 je v nevyhovujícím stavu a bude nahrazeno novým potrubím z PE 100 RC SDR 11 d90 typ 2 v celkové délce 898,0 m. Trasa nového vodovodního řadu nově povede v asfaltové komunikaci z důvodu umístění stávajících inženýrských sítí.

Stavba bude umístěna do stavby místní komunikace ul. Pardubická – bývalá silnice I/35 v majetkové správě ŘSD s.p.

Stavba bude umístěna do pozemku p.č. 2402/15, k.ú. Holice v Čechách, se kterým má právo hospodaření ŘSD s.p..

Výše uvedená stavba silnice a pozemek budou dotčeny umístěním **vodovodního řadu podélným otevřeným výkopem v komunikaci a příčnými výkopy vodovodních přípojek v počtu 18 ks.**

ŘSD souhlasí s předloženým stavebním záměrem za splnění následujících podmínek:

- Stavba „Holice, Zborovská, Pardubická – vodovod“ bude provedena dle předložené projektové dokumentace pro povolení stavby zpracované fy./společností MULTIAQUA s.r.o. Hradec Králové č.z. M24/043, datum červenec 2024.
- Stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období, tj. (listopad–březen)
- Veškeré související investice s výše uvedenou stavbou budou hrazeny z prostředků investora
- Před zahájením stavebních prací, minimálně 4 týdny, bude ŘSD Správa Pardubice informována o výběru dodavatele stavby a termínu provádění stavebních prací. Mezi dodavatelem stavby a ŘSD Správou Pardubice bude sepsán Protokol o předání dotčeného úseku stavby silnice a budou vydány podmínky pro provádění stavebních prací.

- Stavební práce musí provádět kvalifikovaný dodavatel.
- Navrhování konstrukcí vozovek musí být v souladu s ČSN 73 6114 – „Vozovky pozemních komunikací“ a TP 170 – „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, napojení na stávající silnici musí být provedeno zazubením jednotlivých asfaltových vrstev a spáry v živičném krytu musí být ošetřeny modifikovanou zálivkou.
- Před zahájením stavebních prací musí být mezi dodavatelem stavby a ŘSD uzavřena smlouva o pronájmu stavby silnice. Tato smlouva je zpoplatněna dle směrnice ŘSD - 59,16,-Kč/m2/den.
 - Před zahájením stavebních prací musí být mezi investorem a ŘSD uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti. Tato smlouva je zpoplatněna dle Směrnice ŘSD – podélný výkop v komunikaci - 14.786,73,-Kč/bm, překop vozovky – 44.360,18,-Kč/jízdní pruh.
 - **Se stavebním záměrem musí souhlasit i Město Holice, jako budoucí majetkový správce a vlastník místní komunikace, na které bude stavba realizována.**
 - ŘSD souhlasí s použitím pozemku p.č. 2402/15 k.ú. Holce v Čechách.
 - Součástí tohoto vyjádření je i potvrzená M24/043.
 - Toto vyjádření má platnost 2 roky od data vydání.

S pozdravem

Digitálně podepsal

Lenka Čížková

Vedoucí oddělení majetkové správy

Přílohy: situace M24/043

Adresa pro doručování:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, 530 02

e-mail: posta@rsd.cz

ID: **zjq4rhz**

Adresa sídla organizace:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1424413041
Odesílatel			
Název	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4, CZ		
ID schránky	zjq4rhz	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	11.10.2024 14:45:07
		Doručeno	14.10.2024 07:38:18
Obecné informace			
Věc	Holice, Zborovská, Pardubická - vodovod - vyjádření ŘSD ke stavebnímu záměru		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	RSD-360909/2024-3		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fkci	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla přečtena (na portále nebo akcí ESS)		
Přílohy			
Stanovisko.pdf		220 kb	
C.3.2_Koordinační_situační_výkres - Pardubická Holice vodovod.pdf		1231 kb	

