





Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Lubor Dítě	Ing. Jiří Svoboda	Jiří Myslík, DiS.		
				
Kraj: Pardubický	Obec: Srch - k. ú. Srch		MULTIAQUA s.r.o. Veverkova 1343/1 IČO: 60113111 Pražské Předměstí DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Srch, ul. Na Kopečku - kanalizace Dokumentace ohlášení stavby			Stupeň	DSP
			Datum	únor 2024
			Zakázkové číslo	M24/002
			Formát	-
Průvodní zpráva			Měřítko:	Číslo přílohy:
			-	A.
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				

# A. Průvodní zpráva

Dokumentace pro ohlášení stavby

## Srch, ul. Na Kopečku – kanalizace

### Obsah:

- A.1 Identifikační údaje
- A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení
- A.3 Seznam vstupních podkladů

### A.1 Identifikační údaje

#### A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: **Srch, ul. Na Kopečku – kanalizace**

b) místo stavby: Srch (okres Pardubice)

Katastrální území Srch:

p. p. č. 523/1, 407/12, 595/1

c) předmět dokumentace:

Jedná se o výměnu stávajícího gravitačního kanalizačního potrubí jednotné kanalizace délky 249,7 m včetně přepojení stávajících přípojek a výměnu stávajícího potrubí kanalizačního výtlačku délky 298,3 m v obci Srch v ulici Na Kopečku. Stávající gravitační potrubí jednotné kanalizace a stávající potrubí kanalizačního výtlačku jsou v nevyhovujícím stavu, a proto je nutná jejich výměna.

#### Stavba zahrnuje:

##### **Gravitační potrubí jednotné kanalizace**

Kanalizační potrubí z PVC QUANTUM SN 12 DN 400 – celková délka 249,7 m

##### **Kanalizační výtlak**

Kanalizační potrubí z PE 100 RC SDR 11 d90/8,2 – celková délka 298,3 m

##### **Přepojení stávajících přípojek – 31 ks**

Kanalizační potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 200 dl. 29,0 m (28 ks) a PVC QUANTUM SN 12 DN 150 dl. 3,0 m (3 ks)

##### **Přepojení stok – 1 ks**

Kanalizační potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 300 – **1 ks** - celková délka 1,0 m (1×1,0m)

A.1.2 Údaje o žadateli:     **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
Teplého 2014  
530 02 Pardubice – Zelené předměstí  
IČO: 60108631

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) firma                     **Multiaqua s. r. o.**  
Veverkova 1343  
500 02 Hradec Králové  
IČ:60113111

b) hl. projektant        **Ing. Lubor Dítě**  
Autorizovaný inženýr pro stavby  
vodního hospodářství a krajinného inženýrství  
č. autorizace 0602230

c) projektanti jednotlivých částí – **Ing. Jiří Svoboda**

**A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení**

Stavba není členěna na stavební objekty ani technologická zařízení.

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

Podklady pro zpracování dokumentace byly:

- Podrobný průzkum zájmového území a pořízení fotodokumentace (únor 2024)
- Jednání s investorem akce a provozovatelem kanalizace
- Vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí
- Trasa projektovaného kabelového vedení NN (Montprojekt, a.s.)
- Situace a vzorové řezy k projektu D35 Opatovice–Časy, III/0375 Srch–Hrádek, oprava návozových tras (HBH Projekt spol. s.r.o.)
- Dokumentace pro provádění stavby „Srch–směrová úprava nátokové stoky DN 800“ (Aqua Procon, s.r.o., 2020)
- Údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků ([www.cuzk.cz](http://www.cuzk.cz))
- Digitální katastrální mapa (zaměření z technické mapy)