



Investor:  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014  
53002 Pardubice

Žadatel:  
Multiaqua s.r.o.  
Valéria Vargová  
Veverkova 1343/1  
50002 Hradec Králové

Vaše značka:  
Číslo jednací: **VS/Řá/2025/0928**  
Vyřizuje: **Ing. Lenka Řádková**  
Telefon: **+420 770 184 242, NULL**  
E-mail: **lenka.radkova@vakpce.cz**

**Název akce:** **Pardubice, Studentská - kanalizace**

Druh žádosti o vyjádření k: **vyjádření ke stavbám vodovodů a kanalizací**  
Účel / upřesnění - **dokumentace k povolení stavby**  
stanovisko pro:

**Zájmové území**

Obec: **Pardubice**  
Katastr: **Pardubice**  
Adresa: **Studentská 583, Pardubice**  
Datum vydání vyjádření: **27.03.2025**  
Platnost tohoto vyjádření: **27.03.2026 (12 měsíců)**

Předmětem dokumentace je provedení bezvýkopové opravy úseku stávající kanalizace ve správě VAK Pardubice a.s. Jedná se o stávající jednotnou stoku vedoucí ulicí Studentská. Úsek provádění se začíná v místě kruhového objezdu a pokračuje až ke křížení ul. Studentská s ul. Hradeckou. Navržena je zde k provedení vnitřní výstýlka kanalizace z inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou, a to v úseku od Š0 do Š8.

Výstelka bude provedena v celkové délce 383,80 m. V prvním úseku se jedná o kruhové betonové potrubí DN 1000. V dalších opravovaných úsecích se jedná o kruhové betonové potrubí DN 1200.

Součástí PD je sanace stávajících šachet.

Účel a funkce kanalizace budou zachovány dle původního stavu.

**Stávající jednotná kanalizace:**

úsek Š0 – Š2 DN 1000 – celková délka 63,14 m  
úsek Š2 – Š8 DN 1200 – celková délka 320,66 m

Šachty v ul. Studentská jsou za stávajícího stavu standardní kruhové DN1500, DN 1000. Šachta Š2 je řešena formou obdélníkové komory. V rámci této komory bude nezbytné rozebrat část stávající stropní desky včetně vstupního komínku. Po zatažení rukávce dojde k vytvoření monolitické stropní desky včetně vstupního komínku. U těchto šachet však již došlo též k částečné degradaci materiálu a ureznutí stupadel. V těchto šachtách bude provedena sanace betonových povrchů (zednickým způsobem) a osazení nových šachtových stupadel (ocelové s PE povlakem v rozestupech po 250 mm). V místě startovacích šachet odkud proběhne zatahování rukávce se počítá s umístěním šachtového boxu a rozebrání stávajících šachet.

Investorem akce je společnost **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**, Teplého 2014, 530 02 Pardubice.

**K předložené žádosti sdělujeme:**

- Tato dokumentace byla v předstihu zkontrolována a odsouhlasena provozním střediskem Pardubice a investičním oddělením VAK Pardubice.
- V příloze zasíláme zákres existence stávajících sítí ve správě VAK Pardubice, a. s.



Vodovody a kanalizace  
Pardubice, a.s.  
Teplého 2014  
530 02 Pardubice

• **S předloženým záměrem souhlasíme.**

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený druh žádosti.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti


VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 06 31, DIČ CZ60100631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Ing. Lenka Řádková  
technický pracovník  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**Přílohy:**

počet příloh: 1  
souborové přílohy:

- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: c3d37c5fe44215c7da111d706fe24eac91909c4b)



vyjádření: VS/Rá/2025/0928  
lice č. 1

VODOVÝTOČNÁ LÁNI  
KANALIZACE  
Plyn

