

Vaše značka:

valeria.vargova@multiaqua.cz

Naše značka: 098/2024-23100

MULTIAQUA s.r.o.

Veverkova 1343/1

500 02 Hradec Králové

Vyřizuje: Jan Zadrobilek

Telefon: 606 756 246

E-mail: jzadrobilek@eop.cz

Datum: 15.4.2024

Vyjádření ke stavbě nenapojované na SZT – dojde ke styku se zařízením DTO popř. EOP:

Název stavby	Čeperka, ul. Dvořákova – vodovod
Projektant	Jiří Myslík, DiS.
Předložená část PD	STZ, koordinační situace, situační výkres, katastrální situace
Číslo projektu	M23/055
Datum zpracování PD	Duben 2024
Stupeň projektu	Společné povolení
Investor	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Číslo vyjádření DTO:	098/2024-23100

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku se zařízením** v majetku EOP Distribuce, a.s. (dále jen DTO) popř. Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP). Do přiložené situace v měřítku 1:500 bylo orientačně zakresleno:

- Předizolované potrubí 2xDN80 (křížení s ul. Dvořákova) příloha 1/4 – vlastnictví DTO
- Teplovodní šachty (označení 4místním číslem) včetně poklopů – vlastnictví DTO
- Teplovodní přípojky v chráničkách nebo v kanálovém provedení (žlutě vybodované) – **vlastnictví koncových odběratelů**
- Teplovodní přípojka v předizolovaném potrubí 2xDN25 z TB 8790 do č.p.411 – příloha 1/4 a 2/4 – vlastnictví DTO
- Páteří teplovodní kanálové vedení 2xDN50 – (ze severu na jih) všechny přílohy – vlastnictví DTO
- Předizolované vedení 2xDN40 z TB7386 na jih včetně sdělovací kabelového vedení (společně s potrubím) – příloha 4/4 – vlastnictví DTO

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle § 87 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v platném znění nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku DTO a EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- Před zahájením prací je nutné provedení geodetického vytyčení sítí v majetku DTO či EOP.

- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku DTO a EOP. Zemní práce do vzdálenosti **1 m od zařízení musí být prováděny ručně**.
- V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.
- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení DTO či zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení DTO a EOP. Křížující sítě uložit v místech křížení do chrániček.
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku DTO či EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera DTO/EOP na tel. 800 100 841.
- Před záhozem výkopu musí být **přizván zástupce DTO**, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude odpovědná osoba povinna uhradit DTO či EOP veškeré vzniklé škody.
- **Jelikož není známá přesná poloha rekonstruovaného vodovodu a páteřního teplovodu a je tedy možnost, že se tyto sítě vzájemně překrývají (viz předložená koordinační situace), tak při realizace samotné rekonstrukce vodovodu požadují případné zachování zrušeného páteřního vodovodu bez jeho demontáže. Toto bude domluveno na stavbě při samotném zahájení zemních prací.**
- Požadujeme, aby se ke křížení nového vodovodu s teplovodními přípojkami, které nejsou v našem vlastnictví, vyjádřili jejich vlastníci (viz katastr nemovitostí – odběratel = vlastník nemovitosti).
- **Rekonstrukci vodovodu požadujeme provádět v mimotopném období (tj. červen až září).**
- **Případné protlaky v místech křížení s naším zařízením je možné provádět pouze v případě obnažených vnějších hran našeho zařízení (potrubí, chrániček či teplovodních kanálů).**
- **Souhlasíme s předloženou PD při splnění výše uvedených podmínek.**

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání

Podpis:





EOP DISTRIBUCE
Příloha k vyjádření číslo: 098/2024-23100 1/4
 Tato situace obsahuje orientační zakres osy vedení
 ve vlastnictví nebo správě EOP Distribuce, a.s.
 popř. Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP)
 Měřítko: 1 : 500
 Vytiskl: TPJZ1 Dne: 15.04.2024
 podpis

- LEGENDA:**
- sdělovací vedení EOP
 - horkovod - kanálové uložení
 - horkovod - podzemní uložení
 - horkovod - nadzemní uložení
 - teplovod - kanálové uložení
 - teplovod - předizolovaný v zemi
 - teplovod - nadzemní uložení
 - nefunkční parovod
 - sdělovací kabel
 - silový kabel
 - kabelová chránička
 - vodovodní přípojka
 - kanalizační přípojka

10 m



EOP DISTRIBUCE

EOP ELEKTRÁRNY OPATOVICE

Příloha k vyjádření číslo: 098/2024-23100 2/4

Tato situace obsahuje orientační zakres osy vedení ve vlastnictví nebo správě EOP Distribuce, a.s. popř. Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP)

Měřítko: 1 : 500

Vytiskl: TPJZ1 Dne: 15.04.2024


podpis


LEGENDA:

- sdělovací vedení EOP
- horkovod - kanálové uložení
- horkovod - podzemní uložení
- horkovod - nadzemní uložení
- teplovod - kanálové uložení
- teplovod - předizolovaný v zemi
- teplovod - nadzemní uložení
- nefunkční parovod
- sdělovací kabel
- silový kabel
- kabelová chránička
- vodovodní přípojka
- kanalizační přípojka

10 m



**EOP** DISTRIBUCE


**EOP** ELEKTRÁRNY OPATOVICE















Příloha k vyjádření číslo: 098/2024-23100 3/4

Tato situace obsahuje orientační zakres osy vedení ve vlastnictví nebo správě EOP Distribuce, a.s. popř. Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP)

Měřítko: 1 : 500

Vytiskl: TPJZ1 Dne: 15.04.2024


.....
podpis

- LEGENDA:**
-  sdělovací vedení EOP
 -  horkovod - kanálové uložení
 -  horkovod - podzemní uložení
 -  horkovod - nadzemní uložení
 -  teplovod - kanálové uložení
 -  teplovod - předizolovaný v zemi
 -  teplovod - nadzemní uložení
 -  nefunkční parovod
 -  sdělovací kabel
 -  silový kabel
 -  kabelová chránička
 -  vodovodní přípojka
 -  kanalizační přípojka
- 
10 m



LEGENDA:

- sdělovací vedení EOP
- horkovod - kanálové uložení
- horkovod - podzemní uložení
- horkovod - nadzemní uložení
- teplovod - kanálové uložení
- teplovod - předizolovaný v zemi
- teplovod - nadzemní uložení
- nefunkční parovod
- sdělovací kabel
- silový kabel
- kabelová chránička
- vodovodní přípojka
- kanalizační přípojka

EOP DISTRIBUCE

EOP ELEKTRÁRNA OPATOVICE

Příloha k vyjádření číslo: 098/2024-23100 4/4

Tato situace obsahuje orientační zakres osy vedení
ve vlastnictví nebo správě EOP Distribuce, a.s.
popř. Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP)

Měřítko: 1 : 500

Vytiskl: TPJZ1 Dne: 15.04.2024

podpis

10 m

