



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

34802400534

26-07-2024

4

Investor:  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014  
53002 Pardubice

Žadatel:  
Multiaqua s.r.o.  
Valéria Vargová  
Veverkova 1343/1  
50002 Hradec Králové

Vaše značka:  
Číslo jednací: **VS/Řá/2024/2401**  
Vyřizuje: **Ing. Lenka Řádková**  
Telefon: **+420 770 184 242, NULL**  
E-mail: **lenka.radkova@vakpce.cz**

### Název akce: **Holice, Havlíčkova - kanalizace**

Druh žádosti o vyjádření k: **vyjádření ke stavbám vodovodů a kanalizací**  
Účel / upřesnění - **dokumentace pro společné územní a stavební řízení**  
stanovisko pro:

#### Zájmové území

Obec: **Holice**  
Katastr: **Holice v Čechách**  
Parcela: **Holice v Čechách 7105 poz. (Holice)**  
Datum vydání vyjádření: **26.07.2024**  
Platnost tohoto vyjádření: **26.07.2026 (24 měsíců)**

Předmětem projektové dokumentace pro sloučené řízení je provedení bezvýkopové opravy potrubí jednotné kanalizace o profilech 600/900, 700/1050 a DN 800 v celkové délce 183,8 m v ulici Havlíčkova a Komenského. Pro návrh stavby byla provedena ze strany investora akce kamerová prohlídka stávajícího kanalizačního potrubí.

Stávající jednotná gravitační kanalizace zde slouží k napojení jednotlivých kanalizačních přípojek od stávajících nemovitostí (splaškové i dešťové vody). Dále pak slouží k odvodnění komunikace a celkově k odvodnění uličního prostoru ul. Husova, Havlíčkova a částečně Komenského (chodníky, zeleň, parkování). Po provedení opravy kanalizace zůstane zachován stávající účel a využití této kanalizace.

Oprava je navržena jako bezvýkopová (vtážení inverzního rukávce), dojde však i k zasažení povrchu při provádění (zábory pro provádění bezvýkopové sanace, zábory pro provádění sanace stávajících kanalizačních šachet). Bezvýkopová oprava kanalizace je navržena na pozemcích v k. ú. Holice v Čechách ve vlastnictví města Holice a SÚS Pk, ŘSD, s.p. a soukromého vlastníka.

Stavba je z důvodů etapizace rozdělena na 2 stavební objekty (SO 01 úsek Š1 – Š3 a SO 2 úsek Š3-Š6). Předpokládá se, že bude proveden nejprve stavební objekt SO 01 v rámci souběžně připravované akce v ul. Bratří Čapků – „Modernizace silnice III/29817 Holice – průtah“. Poté bude následovat realizace SO 02.

**SO 01 úsek Š1 – Š3; Profil 600/900 – délka 42,2 m**  
**SO 02 úsek Š3 - Š6; Profil 700/1050 – 128 m, DN 800 – 13,6 m**

Vzhledem ke stavu kanalizačního potrubí a k zatížení dopravou na povrchu je zde navržena tl. vystýlky min. 13 mm - pro DN 800 a DN 600/900 a tl. vystýlky min. 14 mm - pro DN 700/1050. Jedná se o tloušťku po provedení vytvrzení.

Na úseku stávající jednotné kanalizace se nachází 5 kanalizačních šachet a na začátku úseku (u autobusového nádraží) spojná komora. Tato spojná komora není předmětem opravy. šachta Š2 bude

TEL. 466 798 447  
FAX. 466 304 643  
e-mail: vyjadreni@vakpce.cz  
www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČSOB, a.s.  
17699313/0300

IČO  
60108631

DIČ  
CZ60108631



## VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

opravena v rámci jiné připravované akce. U ostatních kanalizačních šachet je navržena celková sanace včetně poklopů.

V rámci zednické sanace povrchů kanalizační stoky (reprofilace) je třeba provést i úpravy napojení stávajících přípojek. Většina z nich je napojena nevyhovujícím způsobem. Bude provedena sanace místa napojení těchto přípojek, případně odfrézování přečnávajících částí těchto přípojek. Následně pak po vtažení rukávce a po jeho vytvrzení bude třeba provést proříznutí míst napojení těchto přípojek a zatěsnění míst napojení. Investorem akce je společnost VAK Pardubice, a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice.

### K předložené žádosti sdělujeme:

- Tato dokumentace byla v předstihu zkontrolována a odsouhlasena investičním oddělením VAK Pardubice.
- V příloze zasíláme zakres existence stávajících sítí ve správě VAK Pardubice, a. s.
- S předloženým záměrem **souhlasíme**.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený druh žádosti.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Ing. Lenka Řádková  
technický pracovník  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

### *Přílohy:*

počet příloh: 1

souborové přílohy:

- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: 9698e3fa5a361910ebeb053d1fe77c95c872a228)



Číslo vyjádření: VSIŘaI/2024/2401

Situace č. 1



1:1 343



