



PROUDOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V;50Hz;TN-C.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41

VYPRACOVAL J.Ondráček	ODP.PROJ.PROFESE J.Ondráček	KONTROLOVAL J.Ondráček	ODP.PROJ.STAVBY Ing.Falta	JAROMÍR ONDRÁČEK ELEKTROPROJEKT	
		VPS Ing.Falta	VPT		
OKRES: Pardubický		OBEC: Dolní Jelení		Teplého 2014 530 02 Pardubice tel:732 444 930	IČO 61991147
INVESTOR: Vodovody a kanalizace a.s.					
DOLNÍ JELENÍ—SPLAŠKOVÁ KANALIZACE D.2.2.1 PŘÍPOJKY NN				FORMAT	A4
				DATUM	07/2013
				STUPEN	ZDS
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 615	
POHLED NA ROZVADĚČ Re1				ARCHIVNÍ CISLO 615/2013	C.VYKRESU D.2.2.1.4