



PROUDOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V;50Hz;TN-C.  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41

VYPRACOVAL J.Ondráček	ODP.PROJ.PROFESE J.Ondráček	KONTROLOVAL J.Ondráček	ODP.PROJ.STAVBY Ing.Falta	<b>JAROMÍR ONDRÁČEK</b> <b>ELEKTROPROJEKT</b>	
		VPS Ing.Falta	VPT		
OKRES: Pardubický		OBEC: Dolní Jelení		<b>Teplého 2014</b> <b>530 02 Pardubice</b> <b>tel:732 444 939</b>	<b>IČO</b> <b>61991147</b>
INVESTOR: Vodovody a kanalizace a.s.					
DOLNÍ JELENÍ–SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  D.2.2.1 PŘÍPOJKY NN				FORMAT	A4
				DATUM	07/2013
				STUPEN	ZDS
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 615	
POHLED NA ROZVADĚČ Re3				ARCHIVNI CISLO 615/2013	C.VYKRESU D.2.2.1.3.4