

OBSAH:


D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

D.1.07 SO 07 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ PŘÍPOJKY

D.1.07.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.07.2 SITUACE TELEFONNÍ PŘÍPOJKY

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
J. HÁJEK	ING. DOSTÁL	ING. TEPLÝ
		
Země : ČR	Obec : HORNÍ JELENÍ	
Investor : VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.		
Akce : INTENZIFIKACE ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD HORNÍ JELENÍ		
Objekt : SO 07 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ PŘÍPOJKY		
Obsah :		
TECHNICKÁ ZPRÁVA		



spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	05/2013
Zak.číslo :	4521/13
Měřítko :	Příloha : D.1.07.1



ČÍSLO ZAK.: 4521/13

NÁZEV AKCE: **INTENZIFIKACE ČOV HORNÍ JELENÍ**

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.07 SO 07 – PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ PŘÍPOJKY

D.1.07.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR :



VAK
VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE a.s.

Teplého 2014, Pardubice 530 02

PROJEKTANT :



spol. s r.o.
Vladislavova 29/I,
566 01 Vysoké Mýto

Květen 2013

1. POPIS ŘEŠENÍ

V souvislosti se zrušením pevné telefonní linky do provozní budovy ČOV Horní Jelení a přechodem na mobilní telefonní síť bylo investorem stavby rozhodnuto, že přeložka stávající kabelové telefonní přípojky se nebude realizovat.

V rámci této stavby bude provedeno pouze její přerušení v areálu oplocení ČOV tak, aby bylo možno část přípojky mimo pozemky investora v budoucnu využít.

2. ROZVODY TELEFONU

Vzhledem k úpravě stávajícího areálu ČOV bude nutno přeložit stávající kabelovou telefonní přípojku.

Technické řešení spočívá ve vyhledání stávajícího kabelu v prostoru cca 1,5 m v areálu čistírny u oplocení a v trase 10,0 m směrem k silnici Horní Jelení – Choceň. V areálu v km 0,000 bude proveden výkop a obnažení stávajícího kabelu. Kabel bude v km 0,000 přerušen a konec bude zapáskován. Následně bude stávající kabel v úseku 10,0 m vykopán a v km 0,010 bude bez přerušení smotán a uložen v hloubce 0,5 m. Smotaný kabel bude v hloubce 0,5 m zasypán. Místo uloženého kabelu bude geodeticky zaměřeno.

Po provedení stavebních objektů, kdy kabel v navržené trase již nebude ohrožen, bude znovu proveden výkop v původní trase kabelu (km 0,000 – 0,010) a kabel bude uložen dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 736005 v hloubce 0,7 m ve vrstvě písku o síle 10 cm pod i nad kabelem se zakrytím cihlami. Ukončený kabel se bude nacházet v zemi v hloubce 0,7m za oplocením v areálu čistírny odpadních vod a bude připraven na případné další využití.

3. ZÁVĚR

Před zahájením prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací.

Pozn.:

Přerušení telefonního kabelu je nutno objednat u společnosti Telefónica Czech Republic.

Vysoké Mýto 05/2013

Vypracoval : J. Hájek